

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2012

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: Kotel K5
 Celkový čas prevádzky systému: 1161hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.13

Zdroj: Tepláreň
 Palivo: TRZ
 Kód: 0075
 Strana: 1/3

Veličina	O2	ObPr	SO2r		NOxr		Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	mg/m ³ N	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	
EL			-		200.00		
I(%)			20		20		
Dátum	PMH	PMH	PMH	MZLm	PMH	MZLm	
Január	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	-	-	-	-	
August	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	
Október	4.17	93722.58	2546.83	18.007	610.81AQ	4.316	
November	5.38	73704.19	871.69	4.552	374.47AQ	1.893	
December	4.00	88531.48	1549.87	74.167	173.51AQ	8.310	
PRH	4.18	82397.28	1588.37	140.18	246.17	21.04	
MZLr v t	-	-	96.727		14.520		
n (PHH-I) < 2*EL			706/100.00%		585/82.86%		
n (PHH-I) > 2*EL			0/0.00%		121/17.14%		
n platných PHH	719	1119	706		706		
n neplatných PHH	442	42	442		442		
n nahradených PHH	3	1	0		0		
n PDH < EL			34/100.00%		27/79.41%		
n PDH > EL			0/0.00%		7/20.59%		
n platných PDH			34		34		
n neplatných PDH			20		20		
podiel F PHH pri UP			38.50%		38.50%		
EQ			0.00		0.00		
Min PHH			0.00		0.00		
Max PHH			2772.15		696.22		
Min PDH			0.25		101.34		
Max PDH			2698.71		629.09		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - n(PDH > EL) > 0

A - n (PHH-I > 2*EL) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

.....

.....

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2012

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 1161hod 14min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.13

Zdroj: Tepláreň
Palivo : TRZ
Kód: 0075
Strana : 2/3

Veličina	CO _r		Pozn.
	mg/m ³ N	t/mesiac	
EL	-		
I(%)	10		
Dátum	PMH	MZLm	
Január	-	-	
Február	-	-	
Marec	-	-	
Apríl	-	-	
Máj	-	-	
Jún	-	-	
Júl	-	-	
August	-	-	
September	-	-	
Október	1.70	0.013	
November	3.21	0.008	
December	0.28	0.017	
PRH	0.77	0.05	
MZLr v t	0.037		
n (PHH-I) < 2*EL	706/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%		
n platných PHH	706		
n neplatných PHH	442		
n nahradených PHH	0		
n PDH < EL	34/100.00%		
n PDH > EL	0/0.00%		
n platných PDH	34		
n neplatných PDH	20		
podiel F PHH pri UP	38.50%		
EQ	0.00		
Min PHH	0.00		
Max PHH	198.09		
Min PDH	0.00		
Max PDH	16.81		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - n(PDH > EL) > 0

A - n (PHH-I > 2*EL) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2012

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	TRZ
Celkový čas prevádzky systému:	1161hod 14min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	3/3
Tlačené dňa:	01.01.13		

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
Január	-	-	-	-	-	-	-	-
Február	-	-	-	-	-	-	-	-
Marec	-	-	-	-	-	-	-	-
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	-
Máj	-	-	-	-	-	-	-	-
Jún	-	-	-	-	-	-	-	-
Júl	-	-	-	-	-	-	-	-
August	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Október	324:00	00:00	00:00	84:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	215:00	08:00	00:00	497:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	173:00	05:00	00:00	566:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	712:00	13:00	00:00	1147:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

.....

.....

.....