

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2015

Preádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotle K4,5,7,8 TZL	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	720hod 0min	Kód:	0045
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	1/3
Tlačené dňa:	01.12.15		

Veličina	TZL_k4578n	O2_k4578	H2O_k4578	ObPr_k4578	TZLr		
Jednotka	mg/m ³ N	%	%	Nm ³ /h	mg/m ³ N	kg/deň	
EL					-		
I(%)					30		
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	MZLd	Pozn.
01.11.2015	53.23	3.93	9.00	127868.46	56.18	163.91	
02.11.2015	53.34	4.15	9.00	129830.69	57.20	165.53	
03.11.2015	50.35	5.55	9.00	120067.40	58.75	144.86	
04.11.2015	39.66	5.03	9.00	160955.19	45.93	147.85	
05.11.2015	35.68	4.74	9.00	213153.33	39.57	182.63	
06.11.2015	37.15	4.11	9.00	214378.90	39.60	191.18	
07.11.2015	37.61	4.35	9.00	211558.46	40.68	190.94	
08.11.2015	34.21	5.24	9.00	214816.23	39.11	176.11	
09.11.2015	35.85	5.04	9.00	212125.42	40.47	182.43	
10.11.2015	33.88	5.04	9.00	219371.55	38.25	178.13	
11.11.2015	34.72	4.95	9.00	208485.08	39.01	173.51	
12.11.2015	38.71	5.05	9.00	196499.01	43.73	182.46	
13.11.2015	41.22	5.44	9.00	201389.83	47.70	199.20	
14.11.2015	39.71	5.61	9.00	202819.81	46.48	193.09	
15.11.2015	51.20	5.28	9.00	201052.70	58.49	247.63	
16.11.2015	37.33	5.25	9.00	205456.45	42.68	184.00	
17.11.2015	39.74	5.57	9.00	200940.86	46.37	191.51	
18.11.2015	38.43	5.61	9.00	204262.55	44.98	187.94	
19.11.2015	40.58	5.80	9.00	196300.14	48.09	191.04	
20.11.2015	46.63	5.58	9.00	193884.79	54.44	217.28	
21.11.2015	43.98	5.34	9.00	203146.55	50.57	214.45	
22.11.2015	42.76	4.80	9.00	201933.75	47.60	207.29	
23.11.2015	46.53	4.25	9.00	202717.35	50.04	226.37	
24.11.2015	78.10	4.15	9.00	215720.92	83.78	401.91	
25.11.2015	63.00	3.88	9.00	227558.68	66.23	344.96	
26.11.2015	50.22	4.29	9.00	227813.26	53.63	274.16	
27.11.2015	42.83	4.52	9.00	230308.86	46.82	236.63	
28.11.2015	43.27	5.19	9.00	231610.24	49.29	240.40	
29.11.2015	44.26	5.35	9.00	231142.10	50.92	245.46	
30.11.2015	44.31	5.26	9.00	231890.48	50.71	246.59	
PMH	43.95	4.95	9.00	201301.97	49.26	8.79	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 720hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.12.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana: 2/3

Veličina	TZL_k4578n	O2_k4578	H2O_k4578	ObPr_k4578	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	%	%	Nm ³ /h	mg/m ³ N	kg/deň	
PMH	43.95	4.95	9.00	201301.97	49.26	8.79	
MZLm v t	-	-	-	-	6.329		
MZLm < EL					6.329		
MZLm > EL					0.000		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅					717/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅					0/0.00%		
n platných PHH	720	720	720	720	717		
n neplatných PHH	0	0	0	0	0		
n nahradených PHH	0	1	0	0	1		
n (PDH-I) < EL					30/100.00%		
n (PDH-I) > EL					0/0.00%		
n platných PDH					30		
n neplatných PDH					0		
podiel F PHH pri UP					0.00%		
EQ					0.00		
Min PHH					33.44		
Max PHH					452.81		
Min PDH					38.25		
Max PDH					83.78		

Vysvetlivky:

PDH-I < EL

F - neplatná

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 720hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.12.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.11.2015	00:00	03:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.11.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	03:00	00:00	717:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

