

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2015

Preádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotle K4,5,7,8 TZL	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	743hod 49min	Kód:	0045
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	1/3
Tlačené dňa:	01.01.16		

Veličina	TZL_k4578n	O2_k4578	H2O_k4578	ObPr_k4578	TZLr		
Jednotka	mg/m ³ N	%	%	Nm ³ /h	mg/m ³ N	kg/deň	
EL					-		
I(%)					30		
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	MZLd	Pozn.
01.12.2015	44.66	5.15	9.00	228059.41	50.74	244.14	
02.12.2015	50.23	5.02	9.00	221578.12	56.58	267.22	
03.12.2015	47.31	5.05	8.99	223154.35	53.44	253.65	
04.12.2015	48.94	4.77	9.00	235068.11	54.30	276.46	
05.12.2015	46.51	4.54	9.00	234919.18	50.88	262.27	
06.12.2015	47.95	4.44	9.00	237264.11	52.12	273.02	
07.12.2015	48.60	4.95	9.00	233635.29	54.60	272.38	
08.12.2015	50.44	5.17	9.00	232035.01	57.94F	128.62	
09.12.2015		5.08	9.00	235394.31	- F	0.00	
10.12.2015	32.54	5.16	9.00	230198.08	36.73F	97.83	
11.12.2015	39.29	4.89	9.00	225122.28	43.93	212.12	
12.12.2015	34.17	4.73	9.00	229326.88	37.81	188.09	
13.12.2015	32.90	4.64	9.00	235986.17	36.20	186.35	
14.12.2015	34.30	4.93	9.00	237624.57	38.45	195.79	
15.12.2015	36.72	4.90	9.00	227640.74	41.07	200.74	
16.12.2015	44.90	4.62	9.00	225790.61	49.31	243.25	
17.12.2015	46.51	3.68	8.99	230805.99	48.36	257.81	
18.12.2015	46.48	3.55	9.00	223333.08	47.96	249.08	
19.12.2015	51.72	4.16	9.00	206025.86	55.30	255.96	
20.12.2015	58.04	4.12	9.00	217746.20	61.90	303.49	
21.12.2015	51.71	4.22	9.00	213435.17	55.50	264.94	
22.12.2015	49.91	4.66	9.00	199144.56	55.03	238.03	
23.12.2015	50.18	4.60	9.00	125763.34	54.98	156.08	
24.12.2015	45.94	4.24	9.00	85438.92	49.36	94.13	
25.12.2015	45.95	4.42	9.00	84152.63	49.89	92.87	
26.12.2015	47.51	4.41	9.00	84478.28	51.57	96.46	
27.12.2015	44.74	4.31	9.00	87053.41	48.25	93.67	
28.12.2015	46.70	3.87	9.00	97774.22	49.07	109.86	
29.12.2015	54.14	3.62	9.00	102187.07	56.06	132.93	
30.12.2015	51.74	3.81	9.00	98075.79	54.19	121.76	
31.12.2015	62.01	3.76	9.00	92385.79	64.74	137.52	
PMH	46.57	4.50	9.00	188406.37	50.62	8.49	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 743hod 49min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.16

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana: 2/3

Veličina	TZL_k4578n	O2_k4578	H2O_k4578	ObPr_k4578	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	%	%	Nm ³ /h	mg/m ³ N	kg/deň	
PMH	46.57	4.50	9.00	188406.37	50.62	8.49	
MZLm v t	-	-	-	-	5.907		
MZLm < EL					5.680		
MZLm > EL					0.000		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅					696/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅					0/0.00%		
n platných PHH	696	744	744	744	696		
n neplatných PHH	48	0	0	0	48		
n nahradených PHH	0	4	0	0	4		
n (PDH-I) < EL					28/100.00%		
n (PDH-I) > EL					0/0.00%		
n platných PDH					28		
n neplatných PDH					3		
podiel F PHH pri UP					6.45%		
EQ					0.00		
Min PHH					26.96		
Max PHH					89.55		
Min PDH					36.20		
Max PDH					64.74		

Vysvetlivky:

PDH-I < EL

F - neplatná

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 12/2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 743hod 49min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.16

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.12.2015	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

