

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2013

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 8030hod 44min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana: 1/2

Veličina	TZL_k4578n	O2_k4578	H2O_k4578	ObPr_k4578	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	%	%	Nm ³ /h	mg/m ³ N	t/mesiac	
EL					-		
I(%)					30		
Dátum	PMH	PMH	PMH	PMH	PMH	MZLm	
Január	32.64	-	9.53	188545.21	40.84	3.272	
Február	30.75	-	8.50	312754.20	60.71	4.131	
Marec	21.86	-	8.24	183814.41	22.18	2.572	
Apríl	11.66	-	9.85	169042.07	11.65	1.029	
Máj	8.32	-	9.80	282502.46	4.60	0.234	
Jún	23.50	5.02	8.77	178334.72	26.17	2.770	
Júl	20.44	5.55	8.56	169382.40	22.24	2.374	
August	12.22	4.22	8.99	146960.49	13.14	1.262	
September	23.45	5.51	8.67	167401.19	28.08	2.596	
Október	22.62	5.67	8.36	217297.54	26.26	3.952	
November	16.60	5.17	8.38	232266.18	18.51	2.854	
December	21.22	5.63	8.18	229690.03	24.28	3.761	
PRH	20.82	5.26	8.76	204961.74	25.46	3.84	
MZLr v t	-	-	-	-	30.808		
MZLr < EL v t/rok					30.257		
MZLr > EL v t/rok					0.000		
EF Limit - Čas	-	-	-	-	-		
EF Limit - MZ v t	-	-	-	-	0.000		
n (PHH-I) < 2*EL					7618/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL					0/0.00%		
n platných PHH	7982	4971	8029	8029	7618		
n neplatných PHH	49	1	2	2	13		
n nahradených PHH	6	24	8	8	245		
n PDH < EL					333/100.00%		
n PDH > EL					0/0.00%		
n platných PDH					333		
n neplatných PDH					0		
podiel F PHH pri UP					0.17%		
EQ					0.00		
Min PHH					-55.11		
Max PHH					398.47		
Min PDH					-13.91		
Max PDH					218.82		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - n(PDH > EL) > 0

A - n (PHH-I > 2*EL) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2013

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 8030hod 44min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
Január	113:00	07:00	00:00	624:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	00:00	15:00	00:00	657:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	00:00	24:00	00:00	719:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Apríl	159:00	13:00	00:00	530:00	00:00	00:00	18:00	00:00
Máj	274:00	20:00	00:00	450:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	48:00	39:00	00:00	633:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	00:00	12:00	140:00	592:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	32:00	02:00	00:00	710:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	64:00	24:00	21:00	611:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	00:00	04:00	19:00	705:00	00:00	00:00	16:00	00:00
November	00:00	18:00	06:00	694:00	00:00	00:00	02:00	00:00
December	00:00	17:00	18:00	708:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Celkom	690:00	195:00	204:00	7633:00	00:00	00:00	38:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

