

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
 Celkový čas prevádzky systému: 8736hod 57min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 02.01.15

Zdroj: Tepláreň
 Palivo: ZRZ+RP+ZP
 Kód: 0045
 Strana: 1/2

Veličina	TZL_k4578n	O2_k4578	H2O_k4578	ObPr_k4578	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	%	%	Nm ³ /h	mg/m ³ N	t/mesiac	
EL					-		
I(%)					30		
Dátum	PMH	PMH	PMH	PMH	PMH	MZLm	
Január	20.64	4.95	8.71	260436.72	22.85	4.054	
Február	32.01	4.92	8.61	281806.01	33.85	6.271	
Marec	19.23	5.32	8.77	190807.95	21.76	2.964	
Apríl	16.57	6.31	8.16	178344.54	20.27	2.198	
Máj	16.06	7.34	7.66	162707.19	20.56	1.951	
Jún	17.98	7.12	8.11	134061.84	22.06	1.884	
Júl	9.99	7.90	8.31	110730.06	13.48	0.934	
August	11.56	6.99	8.56	108709.14	14.52	1.068	
September	17.80	4.75	9.00	202394.72	19.81	2.580	
Október	15.65	5.17	8.99	139202.02	17.71	1.601	
November	24.50	4.13	9.00	193695.02	26.18	3.458	
December	33.44	3.71	9.00	177250.12	33.14	4.671	
PRH	19.53	5.73	8.57	177578.30	22.06	3.85	
MZLr v t	-	-	-	-	33.633		
MZLr < EL v t/rok					33.633		
MZLr > EL v t/rok					0.000		
EF Limit - Čas	-	-	-	-	-		
EF Limit - MZ v t	-	-	-	-	0.000		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅					8566/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅					0/0.00%		
n platných PHH	8738	8739	8739	8739	8566		
n neplatných PHH	1	0	0	0	0		
n nahradených PHH	17	34	17	17	34		
n (PDH-I) < EL					365/100.00%		
n (PDH-I) > EL					0/0.00%		
n platných PDH					365		
n neplatných PDH					0		
podiel F PHH pri UP					0.00%		
EQ					0.00		
Min PHH					1.08		
Max PHH					495.85		
Min PDH					3.12		
Max PDH					154.03		

Vysvetlivky:

PDH-I < EL
 F - neplatná
 Q - n (PDH-I > EL) > 0
 A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota
 PDH - priemerná denná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 PRH - priemerná ročná hodnota
 EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta
 I - Interval spoľahlivosti
 MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 8736hod 57min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.01.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
Január	00:00	09:00	08:00	727:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	01:00	12:00	21:00	638:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	00:00	06:00	16:00	721:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Apríl	00:00	04:00	09:00	707:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	00:00	07:00	33:00	704:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	00:00	10:00	05:00	705:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	00:00	06:00	00:00	738:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	00:00	07:00	00:00	737:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	00:00	00:00	03:00	717:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	19:00	03:00	00:00	722:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	00:00	04:00	00:00	716:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	00:00	11:00	00:00	733:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	20:00	79:00	95:00	8565:00	00:00	00:00	01:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

