

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 8088hod 20min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.16

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana: 1/2

Veličina	TZL_k4578n	O2_k4578	H2O_k4578	ObPr_k4578	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	%	%	Nm ³ /h	mg/m ³ N	t/mesiac	
EL					-		
I(%)					30		
Dátum	PMH	PMH	PMH	PMH	PMH	MZLm	
Január	34.38	3.70	9.00	210971.00	35.74	5.426	
Február	45.22	3.70	9.00	208624.54	46.92	6.407	
Marec	30.30	3.96	9.00	150818.88	32.04	2.174	
Apríl	24.87	4.55	9.00	120467.79	27.30	1.579	
Máj	28.08	4.27	9.00	137125.35	29.92	2.872	
Jún	19.38	5.54	9.00	126438.54	22.86	1.642	
Júl	19.09	5.15	9.00	154299.88	21.63	2.137	
August	19.56	4.54	9.00	107060.82	21.39	1.523	
September	26.37	5.18	9.00	180477.35	30.18	3.484	
Október	51.92	4.73	9.00	139879.12	57.42	3.850	
November	43.95	4.95	9.00	201301.97	49.26	6.329	
December	46.57	4.50	9.00	188406.37	50.62	5.907	
PRH	32.12	4.58	9.00	161886.35	35.11	5.39	
MZLr v t	-	-	-	-	43.331		
MZLr < EL v t/rok					43.098		
MZLr > EL v t/rok					0.000		
EF Limit - Čas	-	-	-	-	-		
EF Limit - MZ v t	-	-	-	-	0.000		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅					7988/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅					0/0.00%		
n platných PHH	8038	8088	8088	8088	7988		
n neplatných PHH	54	4	4	4	50		
n nahradených PHH	0	17	0	0	18		
n (PDH-I) < EL					337/100.00%		
n (PDH-I) > EL					0/0.00%		
n platných PDH					337		
n neplatných PDH					3		
podiel F PHH pri UP					0.62%		
EQ					0.00		
Min PHH					7.93		
Max PHH					452.81		
Min PDH					13.77		
Max PDH					83.78		

Vysvetlivky:

PDH-I < EL

F - neplatná

Q - n (PDH-I > EL) > 0

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotle K4,5,7,8 TZL
Celkový čas prevádzky systému: 8088hod 20min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.16

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0045
Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
Január	00:00	00:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	00:00	00:00	00:00	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	274:00	00:00	00:00	469:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Apríl	182:00	04:00	00:00	526:00	00:00	00:00	08:00	00:00
Máj	00:00	12:00	00:00	731:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Jún	00:00	04:00	12:00	704:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	00:00	04:00	00:00	732:00	00:00	00:00	08:00	00:00
August	00:00	04:00	00:00	740:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	00:00	02:00	00:00	718:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	193:00	04:00	01:00	546:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	00:00	03:00	00:00	717:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	00:00	00:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	649:00	37:00	13:00	8043:00	00:00	00:00	18:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

