

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.07.16

Strana :

1/9

Veličina	t_FGD1	O2	H2O	TEMP	PRES	ObPr	
Jednotka	h:min	%	%	°C	hPa	Nm3/h	
EL ZRZ_Z1Z2							
EL RP_Z1Z2							
EL ZP_Z1Z2							
EL ZRZ_Z3							
EL RP_Z3							
EL ZP_Z3							
I(%)							
Dátum	Čas	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.06.2016	24:00	5.91	18.04	95.03	0.17	366726.92	
02.06.2016	24:00	6.05	17.87	95.55	0.02	357359.83	
03.06.2016	24:00	6.09	17.93	95.56	0.04	353611.90	
04.06.2016	24:00	5.95	17.97	95.31	0.11	358789.41	
05.06.2016	24:00	5.87	18.02	95.32	0.12	358838.17	
06.06.2016	24:00	6.01	17.76	94.92	0.01	358069.13	
07.06.2016	24:00	5.44	17.68	93.16	0.40	388202.55	
08.06.2016	24:00	5.78	17.61	94.48	0.17	363789.28	
09.06.2016	24:00	6.44	17.07	91.07	0.50	384246.05	
10.06.2016	24:00	6.49	16.83	92.93	0.37	390036.02	
11.06.2016	24:00	7.04	16.56	94.55	0.09	365139.50	
12.06.2016	24:00	7.08	16.54	93.98	0.24	372596.76	
13.06.2016	24:00	7.57	16.57	92.89	0.40	388075.15	
14.06.2016	24:00	7.92	16.88	92.04	0.41	394180.23	
15.06.2016	24:00	7.59	16.83	91.39	0.58	409850.88	
16.06.2016	24:00	6.98	16.84	91.29	0.83	420356.91	
17.06.2016	24:00	6.75	17.32	95.69	-0.33	318259.23	
18.06.2016	24:00	6.46	17.81	100.17	-1.16	232246.34	
19.06.2016	24:00	6.40	18.20	100.05	-1.12	239542.36	
20.06.2016	24:00	6.25	18.23	98.96	-0.92	268763.63	
21.06.2016	24:00	6.44	18.82	99.85	-1.09	232911.04	
22.06.2016	24:00	6.43	18.46	99.73	-1.14	213005.25	
23.06.2016	24:00	6.39	19.68	98.68	-0.71	250776.93	
24.06.2016	24:00	6.37	19.64	99.49	-0.88	234648.64	
25.06.2016	24:00	6.32	18.99	99.38	-0.85	242230.40	
26.06.2016	24:00	6.49	18.67	99.42	-1.15	231184.00	
27.06.2016	24:00	6.23	18.77	99.42	-1.30	223870.98	
28.06.2016	24:00	6.42	19.36	99.42	-1.25	217879.51	
29.06.2016	24:00	6.67	19.49	99.40	-1.09	219928.95	
30.06.2016	24:00	6.33	21.46	99.42	-1.11	217348.71	
PMH	720:00	6.47	18.06	96.28	-0.32	312415.49	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň
Meracie miesto: FGD1
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0171
Tlačené dňa: 01.07.16 **Strana :** 2/9

Veličina	t_FGD1	O2	H2O	TEMP	PRES	ObPr	Pozn.	
Jednotka	min	%	%	°C	hPa	Nm3/h		
EL ZRZ_Z1Z2								
EL RP_Z1Z2								
EL ZP_Z1Z2								
EL ZRZ_Z3								
EL RP_Z3								
EL ZP_Z3								
I(%)								
Dátum	Čas	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH		
PMH	720:00	6.47	18.06	96.28	-0.32	312415.49		
MZLm v t	-	-	-	-	-	-		
MZLm <EL v t/mesiac								
MZLm >EL v t/mesiac								
n (PHH-I) < 2*EL								
n (PHH-I) > 2*EL								
n platných PHH	720	720	720	720	720	720		
n neplatných PHH	0	0	0	0	0	0		
n nahradených PHH	0	1	4	0	0	4		
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}								
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}								
n platných PDH								
n neplatných PDH								
podiel F PHH pri UP								
EQ								
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH-I) > 2*EL > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - (PMH-I) > EL _{pmh}	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH
T - n (PDH ATP) > 478.8 MW	ATP - aktuálny tepelný príkon	

hodnoty koncentrácií
emisíí sú validované

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.07.16

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			NOxr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2				450.00			
EL RP_Z1Z2				300.00			
EL ZP_Z1Z2				100.00			
EL ZRZ_Z3				150.00			
EL RP_Z3				200.00			
EL ZP_Z3				100.00			
l(%)	20		EL	20		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.06.2016	144.23	1339.16	-	345.50	3182.04	450.00	
02.06.2016	141.47	1262.79	-	349.41	3111.95	450.00	
03.06.2016	139.47	1228.14	-	354.17	3110.20	450.00	
04.06.2016	137.55	1237.14	-	363.37	3268.20	450.00	
05.06.2016	139.73	1264.03	-	355.93	3219.05	450.00	
06.06.2016	138.94	1242.42	-	373.53	3342.36	450.00	
07.06.2016	135.84	1367.30	-	363.03	3657.14	450.00	
08.06.2016	133.18	1229.62	-	352.33	3249.42	450.00	
09.06.2016	120.78	1201.46	-	328.57	3120.69	415.77	
10.06.2016	133.66	1260.67	-	292.38	2755.63	354.73	
11.06.2016	127.56	1082.73	-	299.50	2541.35	366.42	
12.06.2016	127.99	1105.53	-	311.84	2692.81	361.83	
13.06.2016	130.03	1125.85	-	313.12	2712.50	359.27	
14.06.2016	133.05	1140.82	-	316.81	2719.17	354.79	
15.06.2016	138.43	1269.16	-	316.12	2896.21	353.10	
16.06.2016	140.08	1382.06	-	312.66	3071.77	352.54	
17.06.2016	153.24	1154.78	-	347.42	2590.03	347.10	
18.06.2016	179.86	1012.82	-	380.53G	2141.25	313.25	
19.06.2016	185.80	1083.01	-	387.24G	2253.99	307.72	
20.06.2016	205.27	1425.14	-	353.48G	2309.82	311.50	
21.06.2016	150.73	855.05	-	351.44G	1984.97	312.02	
22.06.2016	120.71	646.67	-	347.34G	1801.16	311.56	
23.06.2016	146.79	949.09	-	333.18G	2026.28	292.74	
24.06.2016	154.57	896.15	-	350.79G	2011.20	299.98	
25.06.2016	147.98	876.90	-	358.91G	2125.47	305.50	
26.06.2016	136.11	760.67	-	381.80G	2132.74	313.59	
27.06.2016	124.88	688.66	-	376.35G	2073.15	324.64	
28.06.2016	108.21	573.29	-	353.16	1869.39	323.71	
29.06.2016	106.93	560.77	-	333.69	1750.63	316.60	
30.06.2016	112.48	599.32	-	337.22G	1791.26	305.81	
PMH	139.88	44.20	-	344.76	107.66	363.47	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: FGD1
 Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.07.16

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0171
 Strana : 4/9

Veličina	SO ₂ r			NO _x r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2				450.00			
EL RP_Z1Z2				300.00			
EL ZP_Z1Z2				100.00			
EL ZRZ_Z3				150.00			
EL RP_Z3				200.00			
EL ZP_Z3				100.00			
I(%)	20		EL	20		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	139.88	44.20	-	344.76	107.66	363.47	
MZLm v t	31.821			77.512			
MZLm <EL v t/mesiac	31.821			54.861			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			22.651			
n (PHH-I) < 2*EL	712/100.00%			712/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	712			712			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	1			1			
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}	30/100.00%			19/63.33%			
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	0/0.00%			11/36.67%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	2.90			260.29			
Max PHH	291.65			414.62			
Min PDH	106.93			292.38			
Max PDH	205.27			387.24			

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH-I) > 2*EL > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - (PMH-I) > EL _{pmh}	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH
T - n (PDH ATP) > 478.8 MW	ATP - aktuálny tepelný príkon	

hodnoty koncentrácií
emisíí sú validované

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň
Meracie miesto: FGD1
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0171
Tlačené dňa: 01.07.16 **Strana :** 5/9

Veličina	CO _r			CO ₂ r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2	175.00						
EL RP_Z1Z2	100.00						
EL ZP_Z1Z2	100.00						
EL ZRZ_Z3	175.00						
EL RP_Z3	100.00						
EL ZP_Z3	100.00						
l(%)	10		EL	0		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.06.2016	3.42	29.92	175.00	281.44	2078552.21	-	
02.06.2016	1.24	10.15	175.00	280.96	2001597.13	-	
03.06.2016	1.06	8.69	175.00	280.02	1968722.13	-	
04.06.2016	0.74	5.96	175.00	279.66	2012445.70	-	
05.06.2016	1.25	10.11	175.00	280.00	2025934.09	-	
06.06.2016	0.23	1.90	175.00	280.37	2008593.43	-	
07.06.2016	2.68	24.11	175.00	280.38	2257622.58	-	
08.06.2016	1.09	9.40	175.00	278.25	2054991.17	-	
09.06.2016	1.62	20.57	175.00	276.11	2061773.43	-	
10.06.2016	3.02	25.20	175.00	276.41	2084528.52	-	
11.06.2016	1.58	11.94	175.00	275.73	1872106.87	-	
12.06.2016	0.99	7.53	175.00	277.46	1916740.69	-	
13.06.2016	1.72	13.37	175.00	280.60	1943040.42	-	
14.06.2016	2.04	15.57	175.00	284.79	1955330.02	-	
15.06.2016	2.39	20.18	175.00	285.20	2090273.00	-	
16.06.2016	3.79	34.88	175.00	285.93	2248511.00	-	
17.06.2016	0.73	4.55	175.00	285.15	1715233.99	-	
18.06.2016	0.68	3.48	175.00	287.07	1291777.05	-	
19.06.2016	3.62	18.88	175.00	286.16	1333019.07	-	
20.06.2016	5.25	30.91	175.00	283.15	1504007.83	-	
21.06.2016	4.26	21.74	175.00	277.90	1256561.45	-	
22.06.2016	3.03	11.47	175.00	277.54	1143826.66	-	
23.06.2016	0.53	2.85	175.00	272.74	1334897.30	-	
24.06.2016	3.67	19.05	175.00	277.52	1269803.19	-	
25.06.2016	1.35	7.14	175.00	273.31	1295213.67	-	
26.06.2016	0.02	0.06	175.00	277.21	1238777.01	-	
27.06.2016	0.96	4.72	175.00	273.97	1207109.82	-	
28.06.2016	0.15	0.68	175.00	267.65	1132918.85	-	
29.06.2016	0.33	1.55	175.00	266.60	1071166.01	-	
30.06.2016	1.39	6.58	175.00	267.19	1086583.90	-	
PMH	1.83	0.53	175.00	278.57	70280.86	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň
Meracie miesto: FGD1
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0171
Tlačené dňa: 01.07.16 **Strana :** 6/9

Veličina	CO _r			CO _{2r}			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2	175.00						
EL RP_Z1Z2	100.00						
EL ZP_Z1Z2	100.00						
EL ZRZ_Z3	175.00						
EL RP_Z3	100.00						
EL ZP_Z3	100.00						
I(%)	10		EL	0		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	1.83	0.53	175.00	278.57	70280.86	-	
MZLm v t	0.383			50461.658			
MZLm <EL v t/mesiac	0.383			50461.658			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n (PHH-I) < 2*EL	712/100.00%			710/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	712			710			
n neplatných PHH	0			2			
n nahradených PHH	1			0			
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}	30/100.00%			30/100.00%			
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.28%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	0.00			265.13			
Max PHH	45.28			288.14			
Min PDH	0.02			266.60			
Max PDH	5.25			287.07			

Vysvetlivky:

PMH < EL PHH - priemerná hodinová hodnota EQ - Emisný kvocient
 F - neplatná PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti
 G - (PDH-I) > 1.1*EL_{pdh} PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n (PHH-I) > 2*EL > 0 EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 Q - (PMH-I) > EL_{pmh} EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH
 T - n (PDH ATP) > 478.8 MW ATP - aktuálny tepelný príkon

hodnoty koncentrácií
 emisií sú validované

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň
Meracie miesto: FGD1
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0171
Tlačené dňa: 01.07.16 **Strana :** 7/9

Veličina	TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL ZRZ_Z1Z2	50.00			
EL RP_Z1Z2	5.00			
EL ZP_Z1Z2	5.00			
EL ZRZ_Z3	20.00			
EL RP_Z3	5.00			
EL ZP_Z3	5.00			
l(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.06.2016	14.01	148.08	50.00	
02.06.2016	14.82	150.92	50.00	
03.06.2016	14.89	149.51	50.00	
04.06.2016	15.21	156.42	50.00	
05.06.2016	15.15	156.53	50.00	
06.06.2016	15.22	155.39	50.00	
07.06.2016	14.57	167.64	50.00	
08.06.2016	14.85	156.56	50.00	
09.06.2016	13.66	145.39	46.58	
10.06.2016	13.44	144.64	40.47	
11.06.2016	15.12	146.67	41.64	
12.06.2016	15.10	148.98	41.18	
13.06.2016	14.45	143.00	40.93	
14.06.2016	14.35	140.65	40.48	
15.06.2016	14.24	148.82	40.31	
16.06.2016	14.25	159.95	40.25	
17.06.2016	15.05	128.13	39.71	
18.06.2016	15.95	102.52	36.32	
19.06.2016	15.96	106.19	35.77	
20.06.2016	10.35	73.99	36.15	
21.06.2016	6.00	38.69	36.20	
22.06.2016	5.79	33.50	36.15	
23.06.2016	4.98	34.39	34.27	
24.06.2016	10.46	66.26	35.00	
25.06.2016	15.20	102.89	35.55	
26.06.2016	16.06	102.53	36.36	
27.06.2016	15.75	99.10	37.46	
28.06.2016	16.11	97.43	37.37	
29.06.2016	16.46	98.59	36.66	
30.06.2016	16.17	98.22	35.58	
PMH	13.79	5.00	41.35	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň
Meracie miesto: FGD1
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0171
Tlačené dňa: 01.07.16 **Strana :** 8/9

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2	50.00			
EL RP_Z1Z2	5.00			
EL ZP_Z1Z2	5.00			
EL ZRZ_Z3	20.00			
EL RP_Z3	5.00			
EL ZP_Z3	5.00			
I(%)	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	13.79	5.00	41.35	
MZLm v t	3.602			
MZLm <EL v t/mesiac	3.602			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			
n (PHH-I) < 2*EL	712/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			
n platných PHH	712			
n neplatných PHH	0			
n nahradených PHH	4			
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}	30/100.00%			
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	0/0.00%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			
EQ	0.00			
Min PHH	4.55			
Max PHH	17.25			
Min PDH	4.98			
Max PDH	16.46			

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH-I) > 2*EL > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - (PMH-I) > EL _{pmh}	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH
T - n (PDH ATP) > 478.8 MW	ATP - aktuálny tepelný príkon	

hodnoty koncentrácií
emisíí sú validované

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ:

CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto:

FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0171

Tlačené dňa:

01.07.16

Strana :

9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	ZVY	VYP	INY
01.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2016	00:00	04:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2016	00:00	03:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2016	00:00	01:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	08:00	00:00	712:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

ZVY - Zmena výkonu

INY - Iný stav

.....
hodnoty koncentrácií
emisí sú validované