

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.11.16

Strana :

1/9

Veličina	t_FGD1	O2	H2O	TEMP	PRES	ObPr	
Jednotka	h:min	%	%	°C	hPa	Nm3/h	
EL ZRZ_Z1Z2							
EL RP_Z1Z2							
EL ZP_Z1Z2							
EL ZRZ_Z3							
EL RP_Z3							
EL ZP_Z3							
I(%)							
Dátum	Čas	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.10.2016	24:00	7.11	16.88	97.30	-0.32	320447.09	
02.10.2016	24:00	7.07	16.48	97.09	-0.38	319182.93	
03.10.2016	22:07	7.43	16.26	94.97	-0.26	350411.41	
04.10.2016	24:00	7.62	15.88	95.34	-0.39	344817.16	
05.10.2016	24:00	7.00	16.63	96.45	-0.86	311958.94	
06.10.2016	23:54	6.53	17.04	95.39	-0.52	337105.37	
07.10.2016	24:00	6.70	16.50	95.20	-0.06	342675.42	
08.10.2016	24:00	6.87	16.68	96.15	-0.32	326752.49	
09.10.2016	24:00	6.89	16.84	96.46	-0.61	320000.57	
10.10.2016	24:00	6.35	17.16	95.05	-0.23	350613.03	
11.10.2016	24:00	6.58	16.86	96.28	-0.65	323228.71	
12.10.2016	24:00	7.28	16.75	96.87	-0.95	289157.64	
13.10.2016	24:00	8.06	16.48	98.80	-1.65	201085.08	
14.10.2016	24:00	8.05	16.25	98.95	-1.62	196129.45	
15.10.2016	24:00	7.12	16.30	99.06	-1.70	173270.36	
16.10.2016	24:00	6.88	16.64	98.89	-1.63	182422.11	
17.10.2016	24:00	7.10	16.25	98.88	-1.80	165737.43	
18.10.2016	24:00	6.98	16.35	98.78	-1.82	168912.25	
19.10.2016	24:00	7.16	16.12	98.72	-1.88	162220.63	
20.10.2016	24:00	7.34	15.92	98.75	-1.93	157186.68	
21.10.2016	24:00	8.22	15.53	98.70	-1.87	169486.64	
22.10.2016	24:00	6.88	16.09	98.64	-2.03	145087.46	
23.10.2016	24:00	6.92	16.79	98.35	-1.98	142387.84	
24.10.2016	24:00	7.12	17.12	98.49	-1.84	145622.29	
25.10.2016	24:00	7.18	17.14	98.61	-1.77	148701.77	
26.10.2016	24:00	7.03	17.06	98.73	-1.81	156517.19	
27.10.2016	24:00	7.11	16.77	98.64	-1.95	158560.16	
28.10.2016	24:00	7.31	16.54	98.53	-1.72	156356.88	
29.10.2016	24:00	7.30	16.57	98.68	-1.95	150445.10	
30.10.2016	24:00	7.36	16.69	98.54	-2.03	149123.90	
31.10.2016	24:00	6.90	16.43	98.56	-2.04	152525.92	
PMH	742:00	7.14	16.55	97.68	-1.31	226057.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.11.16

Strana :

2/9

Veličina	t_FGD1	O2	H2O	TEMP	PRES	ObPr	Pozn.	
Jednotka	min	%	%	°C	hPa	Nm3/h		
EL ZRZ_Z1Z2								
EL RP_Z1Z2								
EL ZP_Z1Z2								
EL ZRZ_Z3								
EL RP_Z3								
EL ZP_Z3								
I(%)								
Dátum	Čas	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH		
PMH	742:00	7.14	16.55	97.68	-1.31	226057.00		
MZLm v t	-	-	-	-	-	-		
MZLm <EL v t/mesiac								
MZLm >EL v t/mesiac								
n (PHH-I) < 2*EL								
n (PHH-I) > 2*EL								
n platných PHH	743	742	742	742	742	742		
n neplatných PHH	0	1	1	1	1	1		
n nahradených PHH	0	1	1	0	0	1		
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}								
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}								
n platných PDH								
n neplatných PDH								
podiel F PHH pri UP								
EQ								
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - (PDH-I) > 1.1*EL_{pdh}

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH-I) > 2*EL > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - (PMH-I) > EL_{pmh}

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

T - n (PDH ATP) > 478.8

ATP - aktuálny tepelný príkon

MW

hodnoty koncentrácií
emisíí sú validované

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.11.16

Strana :

3/9

Veličina	SO ₂ r			NO _x r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2				450.00			
EL RP_Z1Z2				300.00			
EL ZP_Z1Z2				100.00			
EL ZRZ_Z3				150.00			
EL RP_Z3				200.00			
EL ZP_Z3				100.00			
l(%)	20		EL	20		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.10.2016	234.98	1741.99	-	298.20	2209.68	357.74	
02.10.2016	158.88	1173.86	-	298.44	2208.75	357.23	
03.10.2016	101.05	727.95	-	303.81	2195.29	351.53	
04.10.2016	105.02	802.64	-	316.07	2414.63	360.35	
05.10.2016	112.43	818.65	-	310.94	2259.53	350.19	
06.10.2016	116.15	946.23	-	314.50	2558.72	351.61	
07.10.2016	113.47	927.69	-	320.31	2615.13	354.94	
08.10.2016	113.31	871.54	-	323.95	2490.10	360.53	
09.10.2016	116.71	878.06	-	323.08	2429.43	360.20	
10.10.2016	120.58	1032.45	-	312.18	2670.49	348.97	
11.10.2016	121.37	942.89	-	304.89	2366.71	347.28	
12.10.2016	121.20	748.67	-	338.63	2182.79	330.69	
13.10.2016	118.96	528.98	-	366.40G	1583.63	302.91	
14.10.2016	113.17	479.27	-	349.32G	1479.07	303.03	
15.10.2016	112.17	450.03	-	292.19G	1169.44	253.37	
16.10.2016	121.71	523.39	-	283.66G	1216.64	248.10	
17.10.2016	95.34	367.73	-	310.32G	1189.78	259.04	
18.10.2016	90.24	357.72	-	307.53G	1211.51	258.56	
19.10.2016	75.94	287.89	-	311.39G	1163.26	263.08	
20.10.2016	64.90	232.74	-	307.22G	1098.07	261.62	
21.10.2016	63.16	226.88	-	340.24GA	1207.84	260.98	
22.10.2016	51.73	177.62	-	312.13G	1063.71	262.27	
23.10.2016	51.21	172.31	-	321.74G	1072.85	263.70	
24.10.2016	55.98	190.84	-	302.60G	1014.41	260.55	
25.10.2016	60.38	208.28	-	294.21G	1006.66	256.72	
26.10.2016	68.88	255.91	-	295.30G	1076.90	255.11	
27.10.2016	68.41	259.38	-	319.85G	1173.50	260.51	
28.10.2016	63.45	229.13	-	318.67G	1134.66	258.15	
29.10.2016	60.53	208.00	-	318.09G	1091.01	260.60	
30.10.2016	58.49	198.50	-	321.92G	1090.16	265.78	
31.10.2016	61.91	223.39	-	309.84G	1107.69	261.32	
PMH	96.39	23.17	-	314.37Q	68.40	298.28	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: FGD1
 Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.16

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0171
 Strana : 4/9

Veličina	SO ₂ r			NO _x r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2				450.00			
EL RP_Z1Z2				300.00			
EL ZP_Z1Z2				100.00			
EL ZRZ_Z3				150.00			
EL RP_Z3				200.00			
EL ZP_Z3				100.00			
I(%)	20		EL	20		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	96.39	23.17	-	314.37Q	68.40	298.28	
MZLm v t	17.191			50.752			
MZLm <EL v t/mesiac	17.191			0.000			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			50.752			
n (PHH-I) < 2*EL	739/100.00%			738/99.86%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			1/0.14%			
n platných PHH	739			739			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}	31/100.00%			12/38.71%			
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	0/0.00%			19/61.29%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	42.33			259.49			
Max PHH	309.94			527.61			
Min PDH	51.21			283.66			
Max PDH	234.98			366.40			

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH-I) > 2*EL > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - (PMH-I) > EL _{pmh}	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH
T - n (PDH ATP) > 478.8 MW	ATP - aktuálny tepelný príkon	

hodnoty koncentrácií
emisíí sú validované

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.11.16

Strana :

5/9

Veličina	CO _r			CO ₂ r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2	175.00						
EL RP_Z1Z2	100.00						
EL ZP_Z1Z2	100.00						
EL ZRZ_Z3	175.00						
EL RP_Z3	100.00						
EL ZP_Z3	100.00						
l(%)	10		EL	0		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.10.2016	1.33	8.99	175.00	283.29	1679810.84	-	
02.10.2016	0.63	4.15	175.00	283.27	1677522.90	-	
03.10.2016	2.24	16.48	175.00	284.40	1643555.13	-	
04.10.2016	1.62	11.83	175.00	283.64	1737888.83	-	
05.10.2016	0.80	5.25	175.00	284.05	1653008.32	-	
06.10.2016	4.28	32.41	175.00	282.71	1838884.59	-	
07.10.2016	1.07	7.84	175.00	282.90	1848083.13	-	
08.10.2016	0.15	1.02	175.00	282.59	1737933.23	-	
09.10.2016	0.11	0.72	175.00	283.05	1702989.79	-	
10.10.2016	0.42	3.37	175.00	280.97	1841343.84	-	
11.10.2016	0.13	0.88	175.00	278.02	1726962.48	-	
12.10.2016	0.65	8.47	175.00	276.29	1456253.02	-	
13.10.2016	1.46	6.04	175.00	276.07	959339.67	-	
14.10.2016	1.87	7.01	175.00	276.50	934585.63	-	
15.10.2016	3.78	13.47	175.00	277.74	889721.69	-	
16.10.2016	3.34	12.84	175.00	279.25	958770.18	-	
17.10.2016	2.81	9.44	175.00	276.82	850159.65	-	
18.10.2016	1.74	6.15	175.00	273.97	864984.73	-	
19.10.2016	1.57	5.30	175.00	272.99	817486.62	-	
20.10.2016	0.08	0.23	175.00	272.26	778962.01	-	
21.10.2016	2.13	6.76	175.00	269.34	763571.50	-	
22.10.2016	0.85	2.63	175.00	272.47	744062.21	-	
23.10.2016	0.00	0.00	175.00	272.76	728885.07	-	
24.10.2016	0.05	0.17	175.00	281.64	758488.52	-	
25.10.2016	0.04	0.11	175.00	288.19	789646.76	-	
26.10.2016	0.05	0.16	175.00	288.74	842363.54	-	
27.10.2016	0.03	0.08	175.00	289.34	850742.96	-	
28.10.2016	0.00	0.00	175.00	289.70	826457.84	-	
29.10.2016	0.00	0.00	175.00	289.25	793987.19	-	
30.10.2016	0.00	0.00	175.00	288.04	780538.64	-	
31.10.2016	0.13	0.42	175.00	280.10	802065.34	-	
PMH	1.07	0.23	175.00	280.66	48959.59	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: FGD1
 Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.16

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0171
 Strana : 6/9

Veličina	CO _r			CO _{2r}			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	
EL ZRZ_Z1Z2	175.00						
EL RP_Z1Z2	100.00						
EL ZP_Z1Z2	100.00						
EL ZRZ_Z3	175.00						
EL RP_Z3	100.00						
EL ZP_Z3	100.00						
I(%)	10		EL	0		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	1.07	0.23	175.00	280.66	48959.59	-	
MZLm v t	0.172			36279.056			
MZLm <EL v t/mesiac	0.172			36279.056			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n (PHH-I) < 2*EL	739/100.00%			738/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	739			738			
n neplatných PHH	0			1			
n nahradených PHH	0			0			
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}	31/100.00%			31/100.00%			
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.14%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	0.00			259.56			
Max PHH	36.66			290.37			
Min PDH	0.00			269.34			
Max PDH	4.28			289.70			

Vysvetlivky:

PMH < EL PHH - priemerná hodinová hodnota EQ - Emisný kvocient
 F - neplatná PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti
 G - (PDH-I) > 1.1*EL_{pdh} PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 A - n (PHH-I) > 2*EL > 0 EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 Q - (PMH-I) > EL_{pmh} EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH
 T - n (PDH ATP) > 478.8 MW ATP - aktuálny tepelný príkon

hodnoty koncentrácií
emisíí sú validované

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.11.16

Strana :

7/9

Veličina	TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL ZRZ_Z1Z2	50.00			
EL RP_Z1Z2	5.00			
EL ZP_Z1Z2	5.00			
EL ZRZ_Z3	20.00			
EL RP_Z3	5.00			
EL ZP_Z3	5.00			
l(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.10.2016	8.48	71.85	40.77	
02.10.2016	7.61	64.35	40.72	
03.10.2016	7.44	61.38	40.15	
04.10.2016	6.90	60.23	41.03	
05.10.2016	7.65	63.61	40.02	
06.10.2016	7.40	68.90	40.16	
07.10.2016	7.58	70.97	40.49	
08.10.2016	7.63	67.05	41.05	
09.10.2016	7.68	66.04	41.02	
10.10.2016	7.96	77.90	39.90	
11.10.2016	7.57	67.28	39.73	
12.10.2016	8.10	58.15	38.07	
13.10.2016	8.57	42.64	35.29	
14.10.2016	8.16	39.44	35.30	
15.10.2016	7.75	35.47	30.34	
16.10.2016	8.51	41.78	29.81	
17.10.2016	8.38	36.81	30.90	
18.10.2016	8.44	38.21	30.86	
19.10.2016	8.17	35.00	31.31	
20.10.2016	8.11	33.16	31.16	
21.10.2016	7.67	30.88	31.10	
22.10.2016	9.42	36.69	31.23	
23.10.2016	10.19	38.91	31.37	
24.10.2016	10.32	39.72	31.06	
25.10.2016	10.13	39.70	30.67	
26.10.2016	10.62	44.42	30.51	
27.10.2016	11.13	47.15	31.05	
28.10.2016	11.61	47.48	30.81	
29.10.2016	12.17	47.74	31.06	
30.10.2016	12.22	47.29	31.58	
31.10.2016	12.25	50.16	31.13	
PMH	8.90	2.12	34.83	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: FGD1
 Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.16

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0171
 Strana : 8/9

Veličina	TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL ZRZ_Z1Z2	50.00			
EL RP_Z1Z2	5.00			
EL ZP_Z1Z2	5.00			
EL ZRZ_Z3	20.00			
EL RP_Z3	5.00			
EL ZP_Z3	5.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
PMH	8.90	2.12	34.83	
MZLm v t	1.570			
MZLm <EL v t/mesiac	1.570			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			
n (PHH-I) < 2*EL	739/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			
n platných PHH	739			
n neplatných PHH	0			
n nahradených PHH	0			
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}	31/100.00%			
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	0/0.00%			
n platných PDH	31			
n neplatných PDH	0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			
EQ	0.00			
Min PHH	4.85			
Max PHH	13.29			
Min PDH	6.90			
Max PDH	12.25			

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH-I) > 2*EL > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - (PMH-I) > EL _{pmh}	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH
T - n (PDH ATP) > 478.8 MW	ATP - aktuálny tepelný príkon	

hodnoty koncentrácií
emisíí sú validované

Protokol o prevádzke systému za mesiac 10/2016

Prevádzkovateľ:

CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto:

FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 22hod 20min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0171

Tlačené dňa:

01.11.16

Strana :

9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	ZVY	VYP	INY
01.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.10.2016	00:00	01:00	00:00	22:00	00:00	00:00	01:00	00:00
04.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.10.2016	00:00	03:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.10.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	04:00	00:00	739:00	00:00	00:00	01:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

ZVY - Zmena výkonu

INY - Iný stav

.....
 hodnoty koncentrácií
 emisií sú validované