

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.12.16

Strana :

1/9

Veličina	t_FGD1	O2	H2O	TEMP	PRES	ObPr	
Jednotka	h:min	%	%	°C	hPa	Nm3/h	
EL ZRZ_Z1Z2							
EL RP_Z1Z2							
EL ZP_Z1Z2							
EL ZRZ_Z3							
EL RP_Z3							
EL ZP_Z3							
I(%)							
Dátum	Čas	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.11.2016	24:00	6.29	16.78	98.65	-1.91	155499.96	
02.11.2016	24:00	6.14	16.79	98.58	-1.96	159595.13	
03.11.2016	24:00	6.01	16.72	98.24	-1.85	173095.16	
04.11.2016	24:00	5.91	16.90	98.20	-0.86	182741.81	
05.11.2016	24:00	5.85	16.82	98.34	-0.73	180820.36	
06.11.2016	24:00	5.72	17.01	98.11	-0.73	181133.13	
07.11.2016	24:00	7.45	15.87	97.47	-0.54	220939.08	
08.11.2016	24:00	7.52	15.97	97.47	-0.52	227945.59	
09.11.2016	24:00	7.31	16.04	97.31	-0.47	235144.54	
10.11.2016	24:00	7.10	15.93	96.98	-0.26	261695.69	
11.11.2016	24:00	7.08	16.35	97.02	-0.25	260089.82	
12.11.2016	24:00	6.97	16.19	96.75	-0.34	262206.99	
13.11.2016	24:00	7.33	15.85	97.09	-0.65	236142.76	
14.11.2016	24:00	7.68	15.53	96.92	-0.56	231424.95	
15.11.2016	24:00	7.85	15.34	96.99	-0.69	229604.12	
16.11.2016	24:00	7.63	15.51	96.93	-0.53	234713.26	
17.11.2016	24:00	7.11	15.84	96.92	-0.26	258105.00	
18.11.2016	24:00	7.06	16.03	96.90	-0.68	249743.64	
19.11.2016	24:00	7.18	16.09	96.78	-1.41	233076.73	
20.11.2016	24:00	7.12	16.09	96.79	-1.50	234768.79	
21.11.2016	24:00	7.19	15.86	96.83	-1.37	235005.48	
22.11.2016	24:00	7.20	15.60	96.80	-1.40	229557.06	
23.11.2016	24:00	6.75	15.74	96.84	-1.34	246468.03	
24.11.2016	24:00	6.59	15.90	96.90	-1.29	257754.25	
25.11.2016	24:00	6.77	15.77	96.86	-1.39	242234.56	
26.11.2016	24:00	6.54	15.98	96.76	-1.23	258211.32	
27.11.2016	24:00	6.40	15.91	96.95	-1.13	268863.09	
28.11.2016	24:00	8.02	14.47	96.91	-0.23	286796.26	
29.11.2016	24:00	7.29	10.12	96.53	-0.16	309991.81	
30.11.2016	24:00	7.02	15.10	97.20	-0.09	290294.45	
<b>PMH</b>	<b>720:00</b>	<b>6.94</b>	<b>15.80</b>	<b>97.23</b>	<b>-0.88</b>	<b>234455.43</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia  
 Meracie miesto: FGD1  
 Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.12.16

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0171  
 Strana : 2/9

Veličina	t_FGD1	O2	H2O	TEMP	PRES	ObPr	
Jednotka	min	%	%	°C	hPa	Nm3/h	
EL ZRZ_Z1Z2							
EL RP_Z1Z2							
EL ZP_Z1Z2							
EL ZRZ_Z3							
EL RP_Z3							
EL ZP_Z3							
I(%)							
Dátum	Čas	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	720:00	6.94	15.80	97.23	-0.88	234455.43	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac							
MZLm >EL v t/mesiac							
n (PHH-I) < 2*EL							
n (PHH-I) > 2*EL							
n platných PHH	720	720	720	720	720	720	
n neplatných PHH	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	7	9	0	0	9	
n (PDH-I) < 1.1*EL <sub>pdh</sub>							
n (PDH-I) > 1.1*EL <sub>pdh</sub>							
n platných PDH							
n neplatných PDH							
podiel F PHH pri UP							
EQ							
Min PHH							
Max PHH							
Min PDH							
Max PDH							

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - (PDH-I) > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>

A - n (PHH-I > 2\*EL) > 0

Q - (PMH-I) > EL<sub>pmh</sub>

T - n (PDH ATP) > 478.8 MW

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

ATP - aktuálny tepelný príkon

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

hodnoty koncentrácií  
emisíí sú validované

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto: FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

0171

Tlačené dňa: 01.12.16

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			NOxr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL ZRZ_Z1Z2				450.00			
EL RP_Z1Z2				300.00			
EL ZP_Z1Z2				100.00			
EL ZRZ_Z3				150.00			
EL RP_Z3				200.00			
EL ZP_Z3				100.00			
l(%)	20		EL	20		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.11.2016	63.27	241.84	-	292.10G	1112.19	256.43	
02.11.2016	64.08	254.62	-	284.97G	1125.16	258.22	
03.11.2016	77.12	337.14	-	319.36G	1378.28	261.41	
04.11.2016	93.70	439.92	-	293.78G	1347.32	257.47	
05.11.2016	95.58	437.32	-	298.43G	1360.98	255.44	
06.11.2016	100.42	466.67	-	299.57G	1379.30	253.94	
07.11.2016	127.19	630.22	-	322.65G	1589.37	271.52	
08.11.2016	146.09	749.08	-	331.89G	1697.85	297.12	
09.11.2016	151.57	817.64	-	319.63	1713.76	298.02	
10.11.2016	189.10	1152.25	-	359.78G	2180.12	294.72	
11.11.2016	193.12	1165.07	-	351.86G	2119.62	293.77	
12.11.2016	206.35	1266.05	-	355.91G	2180.67	294.87	
13.11.2016	175.44	945.34	-	361.23G	1942.61	303.86	
14.11.2016	166.94	859.42	-	370.38G	1899.70	306.91	
15.11.2016	161.82	814.81	-	370.47G	1862.24	307.05	
16.11.2016	171.54	899.66	-	363.76G	1902.00	306.25	
17.11.2016	206.19	1236.03	-	367.28G	2192.74	302.16	
18.11.2016	203.64	1186.73	-	366.90G	2128.09	308.77	
19.11.2016	190.50	1025.46	-	378.11G	2029.40	312.71	
20.11.2016	194.92	1059.93	-	365.47G	1983.19	313.95	
21.11.2016	176.22	957.73	-	355.43G	1923.28	305.77	
22.11.2016	167.53	888.11	-	342.48G	1807.27	302.11	
23.11.2016	195.89	1154.31	-	351.38G	2058.52	303.90	
24.11.2016	200.80	1249.01	-	362.85G	2246.48	303.89	
25.11.2016	185.75	1079.94	-	352.99G	2024.47	306.02	
26.11.2016	216.67	1347.65	-	348.14G	2164.11	301.13	
27.11.2016	230.13	1506.37	-	360.55G	2357.37	298.54	
28.11.2016	229.68	1402.49	-	362.07G	2221.83	292.02	
29.11.2016	227.44	1612.55	-	369.70G	2618.21	293.27	
30.11.2016	234.24	1586.13	-	372.27G	2516.05	290.98	
PMH	168.20	39.96	-	345.12Q	79.25	291.74	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia  
 Meracie miesto: FGD1  
 Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.12.16

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0171  
 Strana : 4/9

Veličina	SO <sub>2</sub> r			NO <sub>x</sub> r			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL ZRZ_Z1Z2				450.00			
EL RP_Z1Z2				300.00			
EL ZP_Z1Z2				100.00			
EL ZRZ_Z3				150.00			
EL RP_Z3				200.00			
EL ZP_Z3				100.00			
I(%)	20		EL	20		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	168.20	39.96	-	345.12	79.25	291.74	
MZLm v t	28.769			57.062			
MZLm <EL v t/mesiac	28.769			0.000			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			57.062			
n (PHH-I) < 2*EL	719/100.00%			719/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	719			719			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	7			7			
n (PDH-I) < 1.1*EL <sub>pdh</sub>	30/100.00%			1/3.33%			
n (PDH-I) > 1.1*EL <sub>pdh</sub>	0/0.00%			29/96.67%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	53.15			270.92			
Max PHH	283.33			410.27			
Min PDH	63.27			284.97			
Max PDH	234.24			378.11			

### Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - (PDH-I) > 1.1*EL <sub>pdh</sub>	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH-I) > 2*EL > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - (PMH-I) > EL <sub>pmh</sub>	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH
T - n (PDH ATP) > 478.8 MW	ATP - aktuálny tepelný príkon	

hodnoty koncentrácií  
emisíí sú validované

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2016

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň  
**Meracie miesto:** FGD1  
**Celkový čas prevádzky systému:** 30deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0171  
**Tlačené dňa:** 01.12.16 **Strana :** 5/9

Veličina	CO <sub>r</sub>			CO <sub>2r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	
EL ZRZ_Z1Z2	175.00						
EL RP_Z1Z2	100.00						
EL ZP_Z1Z2	100.00						
EL ZRZ_Z3	175.00						
EL RP_Z3	100.00						
EL ZP_Z3	100.00						
l(%)	10		EL	0		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.11.2016	0.64	2.17	175.00	270.90	825626.36	-	
02.11.2016	1.26	4.39	175.00	269.28	851309.88	-	
03.11.2016	1.51	5.77	175.00	269.21	931338.25	-	
04.11.2016	1.15	4.73	175.00	271.06	997173.77	-	
05.11.2016	1.42	5.68	175.00	270.28	986639.11	-	
06.11.2016	1.51	6.09	175.00	269.34	993931.33	-	
07.11.2016	1.97	8.34	175.00	269.54	1058539.49	-	
08.11.2016	1.34	6.14	175.00	273.77	1120829.32	-	
09.11.2016	3.17	15.19	175.00	273.46	1172946.42	-	
10.11.2016	0.11	0.62	175.00	273.89	1327834.29	-	
11.11.2016	0.17	0.91	175.00	274.34	1322748.56	-	
12.11.2016	0.11	0.62	175.00	275.44	1350283.19	-	
13.11.2016	0.01	0.02	175.00	276.68	1190384.29	-	
14.11.2016	0.12	0.54	175.00	279.95	1101472.28	-	
15.11.2016	0.10	0.46	175.00	280.02	1076343.55	-	
16.11.2016	0.00	0.00	175.00	277.22	1159446.38	-	
17.11.2016	0.03	0.14	175.00	277.03	1323392.89	-	
18.11.2016	0.04	0.19	175.00	276.41	1282713.04	-	
19.11.2016	0.01	0.04	175.00	276.50	1187048.09	-	
20.11.2016	0.23	1.16	175.00	276.88	1202203.02	-	
21.11.2016	0.54	2.56	175.00	272.54	1124274.43	-	
22.11.2016	0.82	3.99	175.00	270.42	1141666.32	-	
23.11.2016	0.33	1.74	175.00	272.02	1273809.16	-	
24.11.2016	0.03	0.17	175.00	272.26	1347996.33	-	
25.11.2016	0.39	2.03	175.00	271.66	1248412.19	-	
26.11.2016	1.68	9.41	175.00	271.67	1351210.80	-	
27.11.2016	0.74	4.30	175.00	271.18	1418293.00	-	
28.11.2016	2.54	7.80	175.00	276.79	1162244.29	-	
29.11.2016	0.48	2.97	175.00	289.93	1442276.99	-	
30.11.2016	1.13	6.89	175.00	286.29	1548523.52	-	
<b>PMH</b>	0.79	0.15	175.00	274.45	49959.09	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2016

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia  
 Meracie miesto: FGD1  
 Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.12.16

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0171  
 Strana : 6/9

Veličina	CO <sub>r</sub>			CO <sub>2r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	
EL ZRZ_Z1Z2	175.00						
EL RP_Z1Z2	100.00						
EL ZP_Z1Z2	100.00						
EL ZRZ_Z3	175.00						
EL RP_Z3	100.00						
EL ZP_Z3	100.00						
I(%)	10		EL	0		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	0.79	0.15	175.00	274.45	49959.09	-	
MZLm v t	0.105			35520.911			
MZLm <EL v t/mesiac	0.105			35520.911			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n (PHH-I) < 2*EL	719/100.00%			710/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	719			710			
n neplatných PHH	0			9			
n nahradených PHH	7			0			
n (PDH-I) < 1.1*EL <sub>pdh</sub>	30/100.00%			30/100.00%			
n (PDH-I) > 1.1*EL <sub>pdh</sub>	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			1.25%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	0.00			207.18			
Max PHH	17.70			304.75			
Min PDH	0.00			269.21			
Max PDH	3.17			289.93			

### Vysvetlivky:

PMH < EL  
 F - neplatná  
 G - (PDH-I) > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>  
 A - n (PHH-I) > 2\*EL > 0  
 Q - (PMH-I) > EL<sub>pmh</sub>  
 T - n (PDH ATP) > 478.8 MW

PHH - priemerná hodinová hodnota  
 PDH - priemerná denná hodnota  
 PMH - priemerná mesačná hodnota  
 EL - Emisný limit  
 EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH  
 ATP - aktuálny tepelný príkon

EQ - Emisný kvocient  
 I - Interval spoľahlivosti  
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg  
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách  
 EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

hodnoty koncentrácií  
 emisií sú validované

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2016

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň  
**Meracie miesto:** FGD1  
**Celkový čas prevádzky systému:** 30deň Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0171  
**Tlačené dňa:** 01.12.16 **Strana :** 7/9

Veličina	TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL ZRZ_Z1Z2	50.00			
EL RP_Z1Z2	5.00			
EL ZP_Z1Z2	5.00			
EL ZRZ_Z3	20.00			
EL RP_Z3	5.00			
EL ZP_Z3	5.00			
l(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.11.2016	11.59	50.43	30.64	
02.11.2016	11.10	50.22	30.82	
03.11.2016	11.61	57.57	31.14	
04.11.2016	11.04	58.42	30.75	
05.11.2016	10.85	56.67	30.54	
06.11.2016	10.60	56.11	30.39	
07.11.2016	8.42	47.31	32.15	
08.11.2016	6.33	37.03	34.71	
09.11.2016	5.27	32.30	34.80	
10.11.2016	6.70	46.44	34.47	
11.11.2016	6.95	47.91	34.38	
12.11.2016	6.88	48.16	34.49	
13.11.2016	7.76	47.71	35.38	
14.11.2016	8.54	50.03	35.69	
15.11.2016	8.69	49.89	35.70	
16.11.2016	8.22	49.07	35.63	
17.11.2016	7.62	51.89	35.22	
18.11.2016	7.53	49.74	35.88	
19.11.2016	8.33	51.08	36.27	
20.11.2016	8.19	50.77	36.39	
21.11.2016	7.92	48.96	35.58	
22.11.2016	7.91	47.67	35.21	
23.11.2016	7.75	51.75	35.39	
24.11.2016	7.53	53.27	35.39	
25.11.2016	7.61	49.81	35.60	
26.11.2016	7.20	51.10	35.11	
27.11.2016	7.39	55.19	34.85	
28.11.2016	10.23	64.33	34.20	
29.11.2016	8.55	68.91	34.33	
30.11.2016	8.40	64.98	34.10	
<b>PMH</b>	8.42	2.15	34.17	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2016

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň  
**Meracie miesto:** FGD1  
**Celkový čas prevádzky systému:** 30deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0171  
**Tlačené dňa:** 01.12.16 **Strana :** 8/9

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL ZRZ_Z1Z2	50.00			
EL RP_Z1Z2	5.00			
EL ZP_Z1Z2	5.00			
EL ZRZ_Z3	20.00			
EL RP_Z3	5.00			
EL ZP_Z3	5.00			
I(%)	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	8.42	2.15	34.17	
MZLm v t	1.545			
MZLm <EL v t/mesiac	1.545			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			
n (PHH-I) < 2*EL	719/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%			
n platných PHH	719			
n neplatných PHH	0			
n nahradených PHH	9			
n (PDH-I) < 1.1*EL <sub>pdh</sub>	30/100.00%			
n (PDH-I) > 1.1*EL <sub>pdh</sub>	0/0.00%			
n platných PDH	30			
n neplatných PDH	0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			
EQ	0.00			
Min PHH	2.94			
Max PHH	25.62			
Min PDH	5.27			
Max PDH	11.61			

### Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - (PDH-I) > 1.1*EL <sub>pdh</sub>	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH-I) > 2*EL > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - (PMH-I) > EL <sub>pmh</sub>	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH
T - n (PDH ATP) > 478.8 MW	ATP - aktuálny tepelný príkon	

hodnoty koncentrácií  
emisíí sú validované



## Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2016

Prevádzkovateľ:

CM European Power Slovakia

Zdroj:

Tepláreň

Meracie miesto:

FGD1

Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0171

Tlačené dňa:

01.12.16

Strana :

9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	ZVY	VYP	INY
01.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.11.2016	00:00	00:00	01:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.11.2016	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	00:00	00:00	01:00	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

ZVY - Zmena výkonu

INY - Iný stav

.....  
hodnoty koncentrácií  
emisí sú validované