



Slovnaft

Kvalita odpadových vôd vypúšťaných zo Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo

(Informácia pre verejnosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov)

Mesiac, rok: 2023

Výstupy z čistiarní odpadových vôd		Sledovaný ukazovateľ v zmysle IPKZ rozhodnutia						
		Prietok m3/rok	BSK ₅ t/rok	CHSK _{Cr} t/rok	NL 105°C t/rok	NEL IČ t/rok	Fenol t/rok	pH min - max
ČOV bl.11	limit	6 054 985	90,8	211,9	242,2	9,1	0,9	6,5 - 8,5
Vypúšťanie chadiacich odpadových vôd do	zaťaženie životného prostredia	1 722 324	3,56	21,17	10,33	0,24	0,06	-
ČOV bl.17-18	limit	65 000 000	650	1625	1950	45,5	6,5	6,5 - 8,5
Vypúšťanie chadiacich odpadových vôd do	zaťaženie životného prostredia	50 914 118	77,90	411,39	355,89	6,36	1,78	-
MCHB ČOV	limit	16 000 000	322	1287	322	32	1,60	6,5 - 9
(vypúšťanie chemických odpadových vôd do Dunaja)	zaťaženie životného prostredia	11 215 804	33,09	263,57	45,42	1,23	0,34	-

Vysvetlivky:

- skratky: ČOV - čistiareň odpadových vôd (mechanický odlejovač), MCHB ČOV - mechanicko-chemicko-biologická ČOV, BSK₅ - biochemická spotreba kyslíka, CHSK_{Cr} - chemická spotreba kyslíka, NL - nerozpustené látky, NEL - nepochybné extrahovateľné látky (ropné látky)