



Slovaft

Kvalita odpadových vôd vypúšťaných zo Slovaft, a.s., Vlčie I
(Informácia pre verejnosť v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí)

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd		Sledovaný ukazovateľ v zmysle I			
		Prietok m ³ /rok	BSK ₅ t/rok	CHSK _{Cr} t/rok	NL 105°C t/rok
ČOV bl.11	limit	6 054 985	90,8	211,9	242,2
Vypúšťanie chadiacich odpadových vôd do Malého Dunaja	zaťaženie životného prostredia	1 952 456	2,99	20,58	8,42
ČOV bl.17-18	limit	65 000 000	650	1625	1950
Vypúšťanie chadiacich odpadových vôd do Malého Dunaja	zaťaženie životného prostredia	42 407 256	60,22	404,57	243,42
MCHB ČOV	limit	16 000 000	322	1287	322
(vypúšťanie chemických odpadových vôd do Dunaja)	zaťaženie životného prostredia	10 963 940	38,70	257,10	65,67

ardlo

Rok 2020

PKZ rozhodnutia		
NEL IČ t/rok	Fenol t/rok	pH min - max
9,1	0,9	6,5 - 8,5
0,24	0,06	-
45,5	6,5	6,5 - 8,5
3,73	1,44	-
32	1,60	6,5 - 9
1,22	0,39	-