

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 14.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 15.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	COr	
Jednotka		%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	Pozn.
1:00	UP	3.51	187.96	0.57	83730.95	2019.56	180.98	0.00	
2:00	UP	3.52	186.05	0.38	82302.83	2021.18	182.36	0.00	
3:00	UP	3.43	186.93	0.60	85301.22	2019.40	181.95	0.00	
4:00	UP	3.43	187.18	0.65	85783.52	2015.38	182.28	0.00	
5:00	UP	3.43	187.05	0.63	84291.12	2014.34	181.61	0.00	
6:00	UP	3.42	186.67	0.52	85394.45	2014.70	182.16	0.00	
7:00	UP	3.38	187.12	0.86	87370.19	2013.73	182.41	0.00	
8:00	UP	3.48	187.13	0.68	83846.64	2020.76	180.23	0.00	
9:00	UP	3.82	181.29	0.40	77694.33	2007.94	179.79	0.00	
10:00	UP	3.75	188.28	0.26	74989.02	2045.50	181.17	0.00	
11:00	UP	3.57	190.08	0.49	79740.84	2025.42	181.08	0.00	
12:00	UP	3.53	186.87	0.52	81754.35	2021.01	181.64	0.00	
13:00	UP	3.58	187.53	0.62	81902.94	2018.33	181.06	0.00	
14:00	UP	3.57	186.26	0.56	82030.67	2010.86	180.66	0.00	
15:00	UP	3.65	186.45	0.37	80153.80	2012.74	180.47	0.00	
16:00	UP	3.66	186.77	0.42	80411.30	2013.95	180.72	0.00	
17:00	UP	3.66	186.59	0.45	80294.99	2012.91	181.07	0.00	
18:00	UP	3.61	186.78	0.46	81297.65	2013.20	180.73	0.00	
19:00	UP	3.55	187.90	0.67	85035.33	2016.17	181.12	0.00	
20:00	UP	3.54	186.21	0.58	83015.79	2008.91	181.52	0.00	
21:00	UP	3.64	185.53	0.37	80389.49	2011.66	180.72	0.00	
22:00	UP	3.64	185.91	0.39	80054.55	2014.99	180.49	0.00	
23:00	UP	3.61	186.19	0.41	79986.16	2015.09	180.73	0.00	
24:00	UP	3.63	186.15	0.41	79504.33	2015.07	180.47	0.00	
PDH		3.57	186.70	0.51	81928.19	2016.78	181.14	0.00	
MZLd v kg						3841.12	344.98	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						2007.94	179.79	0.00	
Max PHH						2045.50	182.41	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 14.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	15.02.15		

.....
.....
.....