

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 15.02.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 16.02.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	COr	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.53	187.57	0.49	82840.05	2017.23	181.20	0.00	
2:00	UP	3.65	185.67	0.35	79878.85	2011.18	180.52	0.00	
3:00	UP	3.72	185.47	0.24	78138.76	2014.65	180.77	0.00	
4:00	UP	3.74	185.73	0.28	76955.24	2015.19	180.49	0.00	
5:00	UP	3.71	185.93	0.44	77621.86	2016.90	180.02	0.00	
6:00	UP	3.71	186.14	0.24	77418.20	2017.41	180.92	0.00	
7:00	UP	3.63	186.72	0.51	81667.95	2024.45	181.51	0.00	
8:00	UP	3.60	187.81	0.52	81487.28	2015.62	180.13	0.00	
9:00	UP	3.75	184.80	0.41	77379.62	2019.97	180.66	0.00	
10:00	UP	3.73	185.61	0.23	77642.72	2025.49	181.21	0.00	
11:00	UP	3.78	185.96	0.26	76634.42	2026.33	180.18	0.00	
12:00	UP	3.72	186.35	0.30	78319.06	2026.08	180.76	0.00	
13:00	UP	3.64	187.35	0.44	80271.62	2026.43	181.01	0.00	
14:00	UP	3.67	186.70	0.22	79976.39	2016.23	180.47	0.00	
15:00	UP	3.75	185.98	0.26	79218.96	2018.00	180.19	0.00	
16:00	UP	3.70	186.14	0.40	80514.10	2021.79	180.81	0.00	
17:00	UP	3.77	186.27	0.29	79469.78	2017.96	181.07	0.00	
18:00	UP	3.74	186.04	0.41	79858.19	2018.51	180.31	0.00	
19:00	UP	3.78	186.48	0.29	80200.62	2019.47	181.31	0.00	
20:00	UP	3.69	187.23	0.46	82121.72	2017.44	180.43	0.00	
21:00	UP	3.90	184.89	0.21	77104.77	2016.46	180.93	0.00	
22:00	UP	3.92	185.50	0.22	76544.74	2019.93	181.22	0.00	
23:00	UP	3.89	185.89	0.27	77079.61	2021.54	180.66	0.00	
24:00	UP	3.53	187.34	0.55	83896.88	2026.14	181.92	0.00	
<b>PDH</b>		3.72	186.23	0.35	79260.06	2019.60	180.78	0.00	
MZLd v kg						3689.02	330.07	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						2011.18	180.02	0.00	
Max PHH						2026.43	181.92	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 15.02.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K4	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	16.02.15		

.....  
.....  
.....