

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.67	187.57	0.53	80554.76	2019.81	180.32	0.00	
2:00	UP	3.67	185.94	0.34	79932.55	2021.37	180.95	0.00	
3:00	UP	3.74	185.91	0.28	78807.42	2022.58	181.10	0.00	
4:00	UP	3.79	185.93	0.19	78139.43	2023.82	180.47	0.00	
5:00	UP	3.78	185.98	0.26	78154.31	2026.49	180.84	0.00	
6:00	UP	3.72	186.05	0.37	79168.25	2029.64	180.91	0.00	
7:00	UP	3.65	187.09	0.51	82676.87	2033.51	181.30	0.00	
8:00	UP	3.54	186.93	0.65	85052.39	2027.30	181.69	0.00	
9:00	UP	3.85	186.44	0.62	84314.91	1878.95	187.40	0.69	
10:00	UP	3.67	186.16	0.51	80942.37	2033.60	181.49	0.00	
11:00	UP	3.50	187.27	0.59	82950.29	2022.65	181.82	0.00	
12:00	UP	3.46	189.01	0.76	83550.04	2022.20	181.03	0.00	
13:00	UP	3.48	190.48	0.85	84981.82	2025.21	180.70	0.00	
14:00	UP	3.50	188.67	0.68	83713.22	2018.49	181.34	0.00	
15:00	UP	3.46	186.20	0.88	86246.10	2018.33	182.03	0.00	
16:00	UP	3.39	185.78	1.11	90449.88	2021.11	183.46	0.00	
17:00	UP	3.56	186.10	0.70	86707.98	2015.12	180.00	0.00	
18:00	UP	4.19	185.27	-0.04	73026.98	2019.54	180.67	0.00	
19:00	UP	4.17	187.74	0.04	74234.10	2031.42	180.46	0.00	
20:00	UP	4.41	187.03	-0.23	68635.57	2020.59	180.83	0.00	
21:00	UP	4.27	184.70	-0.15	70641.88	2030.16	180.23	0.00	
22:00	UP	4.35	185.57	-0.24	68103.55	2029.48	180.81	0.00	
23:00	UP	4.12	191.59	-0.12	69638.70	2045.69	181.43	0.00	
24:00	UP	4.23	193.68	-0.19	67486.78	2031.12	180.95	0.00	
PDH		3.80	187.21	0.37	79087.92	2019.51	181.34	0.03	
MZLd v kg						3667.41	329.45	0.06	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1878.95	180.00	0.00	
Max PHH						2045.69	187.40	0.69	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 16.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

08:15:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:15:45 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
08:36:15 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
08:56:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
10:32:29 LogOFF
10:36:51 LogON : operator
10:44:07 LogOFF
11:09:25 LogON : operator
11:37:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:58:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:14:16 LogOFF

.....
.....
.....