

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 18.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.04	189.89	-0.06	71421.49	2033.99	180.61	0.00	
2:00	UP	3.96	186.03	-0.03	72683.17	2035.06	181.32	0.00	
3:00	UP	4.07	187.05	-0.10	70042.13	2028.75	180.64	0.00	
4:00	UP	4.06	186.60	-0.19	69446.65	2035.06	180.14	0.00	
5:00	UP	3.83	186.76	0.01	73515.63	2042.45	180.67	0.00	
6:00	UP	3.92	186.56	0.02	72218.64	2038.96	180.95	0.00	
7:00	UP	3.73	187.20	0.21	77583.28	2049.89	181.27	0.00	
8:00	UP	3.73	186.52	0.23	76783.19	2040.92	180.29	0.00	
9:00	UP	4.40	186.72	0.13	73768.53	2034.51	181.79	0.00	
10:00	UP	4.92	187.14	0.08	71341.58	2031.04	181.54	0.00	
11:00	UP	4.79	186.83	0.15	73411.74	2038.16	181.09	0.00	
12:00	UP	4.66	186.45	0.09	73327.23	2030.65	181.35	0.00	
13:00	UP	4.67	186.07	0.09	74260.79	2033.99	180.67	0.00	
14:00	UP	4.81	187.04	0.07	72815.55	2036.29	181.98	0.00	
15:00	UP	4.74	184.99	-0.18	70012.65	2033.87	179.73	0.00	
16:00	UP	4.65	185.64	-0.12	70737.19	2039.45	181.07	0.00	
17:00	UP	4.21	186.27	-0.18	68981.32	2034.33	181.30	0.00	
18:00	UP	4.21	186.33	-0.30	68464.66	2035.06	179.89	0.00	
19:00	UP	4.23	186.33	-0.34	69055.40	2038.77	180.38	0.00	
20:00	UP	4.26	188.51	-0.20	69377.69	2036.97	180.56	0.00	
21:00	UP	4.26	185.64	-0.29	67460.76	2036.61	180.14	0.00	
22:00	UP	4.23	185.87	-0.26	67501.43	2038.57	180.89	0.00	
23:00	UP	4.20	188.12	-0.36	67420.53	2047.48	180.26	0.00	
24:00	UP	4.20	191.23	-0.33	66975.91	2039.07	180.65	0.00	
PDH		4.28	186.91	-0.08	71191.96	2037.08	180.80	0.00	
MZLd v kg						3232.55	286.72	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						2028.75	179.73	0.00	
Max PHH						2049.89	181.98	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 17.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	18.02.15		

.....
.....
.....