

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.02.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 19.02.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	Pozn.
1:00	UP	4.21	183.22	-0.25	68805.53	2033.52	180.26	0.00	
2:00	UP	4.25	181.67	-0.30	68110.09	2035.37	180.90	0.00	
3:00	UP	4.24	181.38	-0.35	68702.87	2036.18	180.88	0.00	
4:00	UP	4.21	181.45	-0.21	68166.73	2032.06	180.19	0.00	
5:00	UP	4.25	181.17	-0.35	68432.95	2030.23	180.99	0.00	
6:00	UP	4.27	181.26	-0.22	67732.82	2036.71	181.38	0.00	
7:00	UP	4.28	181.08	-0.30	68188.15	2028.18	180.62	0.00	
8:00	UP	4.36	183.28	-0.15	70045.26	2042.83	181.17	0.00	
9:00	UP	4.32	179.83	-0.22	68655.42	2044.01	180.35	0.00	
10:00	UP	4.32	181.14	-0.28	68914.87	2037.89	181.44	0.00	
11:00	UP	4.33	181.31	-0.28	69634.15	2030.77	181.04	0.00	
12:00	UP	4.34	181.17	-0.23	68902.78	2029.08	180.90	0.00	
13:00	UP	4.35	180.71	-0.25	68777.56	2027.53	181.04	0.00	
14:00	UP	4.33	180.91	-0.15	69086.87	2027.70	180.63	0.00	
15:00	UP	4.30	181.01	-0.03	69223.51	2028.84	181.31	0.00	
16:00	UP	4.29	181.75	-0.02	69099.29	2030.11	180.25	0.00	
17:00	UP	4.27	180.92	-0.05	68457.02	2028.18	180.93	0.00	
18:00	UP	4.27	181.04	-0.21	68659.78	2027.65	181.48	0.00	
19:00	UP	4.28	182.12	-0.01	70960.09	2034.47	181.67	0.00	
20:00	UP	4.29	180.81	-0.12	68989.99	2031.10	180.65	0.00	
21:00	UP	4.27	180.47	-0.22	69030.75	2035.73	180.60	0.00	
22:00	UP	4.28	181.04	-0.19	68713.34	2034.19	181.25	0.00	
23:00	UP	4.27	181.08	-0.25	69498.98	2030.14	180.67	0.00	
24:00	UP	4.25	181.09	-0.24	69104.55	2025.16	181.25	0.00	
<b>PDH</b>		4.28	181.29	-0.20	68912.22	2032.40	180.91	0.00	
MZLd v kg						3120.65	277.32	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						2025.16	180.19	0.00	
Max PHH						2044.01	181.67	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 18.02.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K4	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	19.02.15		

.....  
.....  
.....