

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 20.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	COr	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.23	181.12	-0.13	69269.96	2024.46	181.46	0.00	
2:00	UP	4.26	181.73	-0.16	69400.20	2024.59	181.25	0.00	
3:00	UP	4.23	180.79	-0.16	69436.65	2027.76	180.63	0.00	
4:00	UP	4.23	181.03	-0.19	68876.29	2026.80	181.23	0.00	
5:00	UP	4.24	181.06	-0.13	69098.57	2028.51	181.52	0.00	
6:00	UP	4.23	181.14	-0.11	69074.92	2029.56	181.45	0.00	
7:00	UP	4.25	181.20	-0.12	69618.74	2031.89	180.26	0.00	
8:00	UP	4.29	182.41	-0.05	69971.61	2027.09	181.42	0.00	
9:00	UP	4.25	179.95	-0.15	69494.24	2031.30	181.20	0.00	
10:00	UP	4.27	180.83	-0.16	68736.80	2032.20	180.58	0.00	
11:00	UP	4.24	181.25	-0.18	69034.07	2035.20	181.49	0.00	
12:00	UP	4.21	181.27	-0.09	69531.77	2037.39	181.01	0.00	
13:00	UP	4.21	181.17	-0.03	69727.19	2033.89	181.16	0.00	
14:00	UP	4.24	182.28	-0.19	70029.76	2035.26	181.12	0.00	
15:00	UP	4.21	180.60	-0.12	69915.25	2031.99	181.56	0.00	
16:00	UP	4.19	181.19	-0.17	70864.12	2035.27	180.88	0.00	
17:00	UP	4.19	181.31	-0.21	70760.42	2033.04	181.57	0.00	
18:00	UP	4.20	181.18	-0.23	71567.99	2032.19	180.98	0.00	
19:00	UP	4.22	181.88	-0.14	72307.08	2035.98	181.57	0.00	
20:00	UP	4.21	181.18	-0.13	71309.92	2028.70	180.58	0.00	
21:00	UP	4.19	180.37	-0.25	71049.96	2034.42	181.57	0.00	
22:00	UP	4.20	181.02	-0.22	70812.79	2033.50	180.58	0.00	
23:00	UP	4.18	181.15	-0.26	70724.11	2031.27	181.61	0.00	
24:00	UP	4.16	181.14	-0.31	70199.08	2028.43	181.71	0.00	
PDH		4.22	181.18	-0.16	70033.81	2031.28	181.18	0.00	
MZLd v kg						3181.92	283.23	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						2024.46	180.26	0.00	
Max PHH						2037.39	181.71	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 19.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	20.02.15		

.....
.....
.....