

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 20.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 21.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

| Veličina | | O2 | TEMP | PRES | ObPr | SO2r | NOxr | CO _r | Pozn. |
|--------------------------------|------|------|--------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | | % | °C | hPa | Nm ³ /h | mg/m ³ N | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL | | | | | | - | 200.00 | - | |
| I(%) | | | | | | 20 | 20 | 10 | |
| Čas | Stav | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | |
| 1:00 | UP | 4.17 | 181.84 | -0.22 | 70381.58 | 2027.64 | 180.97 | 0.00 | |
| 2:00 | UP | 4.18 | 180.95 | -0.15 | 69707.63 | 2082.33 | 181.15 | 0.00 | |
| 3:00 | UP | 4.16 | 181.08 | -0.09 | 69558.60 | 2028.10 | 181.61 | 0.00 | |
| 4:00 | UP | 4.19 | 181.12 | -0.19 | 69517.74 | 2080.43 | 180.28 | 0.00 | |
| 5:00 | UP | 4.36 | 181.24 | -0.16 | 68857.57 | 2188.67 | 180.35 | 0.00 | |
| 6:00 | UP | 4.06 | 181.44 | -0.06 | 69200.38 | 1686.68 | 182.21 | 0.00 | |
| 7:00 | UP | 4.07 | 181.35 | -0.13 | 69072.93 | 1637.52 | 180.90 | 0.00 | |
| 8:00 | UP | 4.02 | 184.40 | -0.02 | 69352.28 | 1639.61 | 182.84 | 0.00 | |
| 9:00 | UP | 3.98 | 184.33 | -0.16 | 69931.37 | 1662.48 | 177.64 | 0.00 | |
| 10:00 | UP | 3.99 | 185.91 | -0.24 | 69509.31 | 1649.14 | 185.36 | 0.00 | |
| 11:00 | UP | 3.98 | 186.43 | -0.06 | 69955.63 | 1643.46 | 181.87 | 0.00 | |
| 12:00 | UP | 4.10 | 186.73 | -0.14 | 70995.36 | 1666.03 | 185.44 | 0.00 | |
| 13:00 | UP | 4.10 | 186.43 | -0.03 | 71778.95 | 1994.12 | 184.83 | 0.00 | |
| 14:00 | UP | 4.08 | 187.99 | 0.04 | 72653.93 | 2001.61 | 180.88 | 0.00 | |
| 15:00 | UP | 4.07 | 185.72 | -0.10 | 73303.96 | 1991.42 | 181.78 | 0.00 | |
| 16:00 | UP | 4.02 | 185.78 | 0.06 | 73811.85 | 1990.53 | 180.52 | 0.00 | |
| 17:00 | UP | 4.01 | 186.00 | -0.09 | 73628.57 | 1985.77 | 181.43 | 0.00 | |
| 18:00 | UP | 4.16 | 185.73 | -0.10 | 71900.76 | 1979.75 | 180.50 | 0.00 | |
| 19:00 | UP | 4.27 | 185.17 | -0.27 | 71001.00 | 1980.33 | 181.30 | 0.00 | |
| 20:00 | UP | 4.31 | 188.90 | -0.20 | 70903.41 | 1987.92 | 180.80 | 0.00 | |
| 21:00 | UP | 4.25 | 184.45 | -0.34 | 70155.17 | 1980.62 | 181.34 | 0.00 | |
| 22:00 | UP | 4.22 | 185.12 | -0.28 | 69245.79 | 1983.31 | 180.88 | 0.00 | |
| 23:00 | UP | 4.16 | 191.74 | -0.39 | 67627.69 | 1988.95 | 181.02 | 0.00 | |
| 24:00 | UP | 4.20 | 188.77 | -0.34 | 67890.27 | 1971.79 | 180.71 | 0.00 | |
| PDH | | 4.13 | 184.94 | -0.15 | 70414.24 | 1909.51 | 181.53 | 0.00 | |
| MZLd v kg | | | | | | 3023.78 | 286.98 | 0.00 | |
| n (PHH-I) < 2*EL ₉₅ | | | | | | 24 | 24 | 24 | |
| n (PHH-I) > 2*EL ₉₅ | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| n platných PHH | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| n neplatných PHH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n nahradených PHH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podiel F PHH pri UP | | | | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| EQ | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Min PHH | | | | | | 1637.52 | 177.64 | 0.00 | |
| Max PHH | | | | | | 2188.67 | 185.44 | 0.00 | |

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 20.02.2015

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Prevádzkovateľ: | CM European Power Slovakia | Zdroj: | Tepláreň |
| Meracie miesto: | Kotel K4 | Palivo : | ZRZ+RP+ZP |
| Celkový čas prevádzky systému: | 24hod 0min | Kód: | 0074 |
| ID oprávnených osôb: | operator | Strana : | 2/2 |
| Tlačené dňa: | 21.02.15 | | |

.....
.....
.....