

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 21.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 22.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.21	184.66	-0.31	68343.75	1979.02	181.52	0.00	
2:00	UP	4.20	189.79	-0.35	68040.18	1983.13	181.12	0.00	
3:00	UP	4.18	185.30	-0.31	67984.49	1980.83	180.61	0.00	
4:00	UP	4.18	185.19	-0.30	68234.26	1981.81	181.65	0.00	
5:00	UP	4.17	185.29	-0.21	67856.14	1982.31	181.09	0.00	
6:00	UP	4.15	185.53	-0.27	67445.27	1980.50	181.55	0.00	
7:00	UP	4.18	186.08	-0.23	68506.84	1982.27	177.85	0.00	
8:00	UP	4.20	189.71	-0.11	69271.85	1980.28	171.58	0.00	
9:00	UP	4.14	185.10	-0.25	69387.59	1974.29	173.87	0.00	
10:00	UP	4.15	185.37	-0.28	70873.45	1971.67	169.08	0.00	
11:00	UP	4.16	185.57	-0.23	71792.60	1968.70	172.52	0.00	
12:00	UP	4.16	186.20	-0.16	72672.03	1965.91	167.49	0.00	
13:00	UP	4.16	187.07	0.17	74056.75	1965.48	171.78	0.00	
14:00	UP	4.17	188.69	0.27	73271.02	1960.91	169.37	0.00	
15:00	UP	4.16	186.51	0.32	73972.34	1957.05	169.29	0.00	
16:00	UP	4.14	186.51	0.16	74888.78	1955.22	159.35	0.00	
17:00	UP	4.15	186.60	0.26	74285.05	1953.27	161.75	0.00	
18:00	UP	4.14	186.47	0.26	74281.50	1953.57	163.21	0.00	
19:00	UP	4.17	186.57	0.28	75020.54	1956.93	163.63	0.00	
20:00	UP	4.20	189.71	0.33	73761.52	1957.82	183.16	0.00	
21:00	UP	4.15	186.03	0.33	72768.67	1957.91	186.96	0.00	
22:00	UP	4.15	185.80	0.29	72978.26	1960.78	188.51	0.00	
23:00	UP	4.14	185.86	0.24	72253.86	1961.61	187.21	0.00	
24:00	UP	4.14	185.91	0.27	72540.18	1961.64	196.41	0.00	
PDH		4.16	186.48	0.01	71436.96	1968.04	175.86	0.00	
MZLd v kg						3154.64	281.27	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1953.27	159.35	0.00	
Max PHH						1983.13	196.41	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 21.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	22.02.15		

.....
.....
.....