

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.02.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 23.02.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.67	186.25	0.40	74908.50	1954.73	220.31	0.00	
2:00	UP	4.19	188.22	0.26	71562.59	1961.63	206.95	0.00	
3:00	UP	4.16	185.71	0.37	71625.91	1961.16	204.52	0.00	
4:00	UP	4.15	185.76	0.29	71656.01	1962.38	202.81	0.00	
5:00	UP	4.15	186.04	0.20	71345.18	1961.50	202.12	0.00	
6:00	UP	4.15	185.87	0.19	71099.58	1962.94	190.85	0.00	
7:00	UP	4.18	185.96	-0.37	71274.09	1964.87	166.47	0.00	
8:00	UP	4.21	188.86	-0.23	70849.19	1962.77	173.43	0.00	
9:00	UP	4.16	185.00	-0.31	70823.55	1958.85	169.78	0.00	
10:00	UP	4.17	184.77	-0.23	70190.24	1957.95	164.09	0.00	
11:00	UP	4.15	185.25	-0.24	71054.98	1961.30	158.98	0.00	
12:00	UP	4.17	185.44	-0.32	70976.26	1957.81	170.98	0.00	
13:00	UP	4.19	185.94	-0.16	71697.34	1960.24	173.79	0.00	
14:00	UP	4.20	188.28	-0.23	71314.09	1957.50	174.08	0.00	
15:00	UP	4.19	185.35	-0.22	71729.33	1956.57	170.07	0.00	
16:00	UP	4.19	185.47	-0.24	72150.77	1959.02	169.43	0.00	
17:00	UP	4.19	185.99	-0.26	71478.27	1962.23	169.88	0.00	
18:00	UP	4.20	186.30	-0.34	70797.76	1962.86	172.90	0.00	
19:00	UP	4.21	186.26	-0.28	70361.63	1969.19	176.25	0.00	
20:00	UP	4.22	186.80	-0.21	70070.57	1965.32	172.77	0.00	
21:00	UP	4.23	187.50	-0.15	69103.84	1978.21	169.53	0.00	
22:00	UP	4.18	185.62	-0.27	69775.86	1977.42	173.88	0.00	
23:00	UP	4.17	185.26	-0.24	70161.09	1980.70	164.76	0.00	
24:00	UP	4.16	185.54	-0.19	69292.00	1976.79	169.75	0.00	
<b>PDH</b>		4.20	186.14	-0.12	71054.11	1963.91	178.68	0.00	
<b>MZLd v kg</b>						3124.26	284.03	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
<b>EQ</b>						0.00	0.00	0.00	
<b>Min PHH</b>						1954.73	158.98	0.00	
<b>Max PHH</b>						1980.70	220.31	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 22.02.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K4	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	23.02.15		

.....  
.....  
.....