

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 23.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 24.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	COr	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.17	185.68	-0.31	69146.21	1973.67	172.69	0.00	
2:00	UP	4.17	185.72	-0.23	69270.43	1971.85	177.95	0.00	
3:00	UP	4.18	188.37	-0.23	69345.55	1971.65	178.39	0.00	
4:00	UP	4.16	184.92	-0.13	69044.73	1963.46	178.85	0.00	
5:00	UP	4.14	185.27	-0.20	69640.88	1964.12	181.88	0.00	
6:00	UP	4.17	185.52	-0.23	69889.75	1964.78	183.74	0.00	
7:00	UP	4.17	185.65	-0.18	70914.88	1968.04	183.42	0.00	
8:00	UP	4.18	186.57	-0.19	71199.06	1970.19	192.08	0.00	
9:00	UP	4.24	188.36	-0.08	70858.05	1862.25	191.18	0.58	
10:00	UP	4.30	185.55	-0.15	71193.23	2000.06	191.01	0.00	
11:00	UP	3.99	185.48	0.12	75815.56	2013.61	186.49	0.00	
12:00	UP	3.55	187.74	0.24	81121.05	2018.46	171.10	0.00	
13:00	UP	3.54	187.87	0.30	80847.86	2040.58	175.56	0.00	
14:00	UP	3.50	190.48	0.56	83110.54	2021.18	185.16	0.02	
15:00	UP	3.46	188.28	0.33	84436.86	2006.00	190.68	0.00	
16:00	UP	3.46	188.06	0.47	84515.92	2006.87	187.36	0.00	
17:00	UP	3.41	188.30	0.60	86760.02	2008.93	185.72	0.01	
18:00	UP	3.41	190.05	0.93	89932.46	1996.06	152.80	0.14	
19:00	UP	3.42	187.31	0.63	88012.17	1989.29	122.46	0.04	
20:00	UP	3.47	187.46	0.42	87011.07	1990.22	151.38	0.00	
21:00	UP	3.54	185.18	0.27	84263.58	1994.47	146.80	0.00	
22:00	UP	3.61	185.71	0.14	81500.07	1996.91	153.31	0.00	
23:00	UP	3.62	185.88	0.19	81972.89	1999.74	175.98	0.00	
24:00	UP	3.58	185.98	0.15	82197.03	2008.54	170.97	0.00	
PDH		3.81	186.89	0.14	77999.99	1987.54	174.46	0.03	
MZLd v kg						3563.30	310.43	0.05	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1862.25	122.46	0.00	
Max PHH						2040.58	192.08	0.58	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 23.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 24.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

07:38:37 LogON : operator
08:25:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:25:45 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
08:43:00 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
09:03:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:34:41 LogOFF
12:08:52 LogON : operator
12:18:35 LogOFF

.....
.....
.....