

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 25.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 26.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.60	186.18	0.76	88584.14	2022.65	181.99	0.07	
2:00	UP	3.37	187.51	1.03	91042.13	2022.90	202.75	0.00	
3:00	UP	3.42	185.97	0.82	88991.36	2010.65	181.89	0.00	
4:00	UP	3.46	185.95	0.83	87988.71	2007.11	177.91	0.00	
5:00	UP	3.46	186.07	0.80	87099.99	2006.13	182.10	0.00	
6:00	UP	3.46	186.04	0.73	87037.61	2005.64	187.49	0.00	
7:00	UP	3.45	186.35	0.79	87353.46	2007.39	187.30	0.00	
8:00	UP	3.47	186.58	0.87	86562.97	2004.98	186.36	0.00	
9:00	UP	3.48	185.92	0.81	87232.32	2013.97	190.12	0.00	
10:00	UP	3.40	187.48	0.88	89220.86	2023.12	198.72	0.00	
11:00	UP	3.44	188.42	1.02	89184.12	2031.50	190.80	0.00	
12:00	UP	3.54	187.83	0.65	84954.19	2015.17	166.72	0.00	
13:00	UP	3.49	188.29	0.62	86358.91	2023.00	174.53	0.00	
14:00	UP	3.49	190.13	0.86	87317.96	1982.43	169.90	0.00	
15:00	UP	3.43	187.62	0.81	89205.07	1980.59	179.18	0.00	
16:00	UP	3.40	188.34	0.85	90077.63	2006.23	184.16	0.00	
17:00	UP	3.49	188.02	0.64	87788.32	2002.98	167.36	0.00	
18:00	UP	3.51	187.79	0.60	86396.35	1998.64	151.90	0.00	
19:00	UP	3.52	188.02	0.67	86229.18	1995.76	153.30	0.00	
20:00	UP	3.53	188.80	0.83	85416.58	1994.73	156.63	0.00	
21:00	UP	3.47	187.79	0.74	87051.03	2002.56	163.19	0.00	
22:00	UP	3.46	188.29	0.70	87070.65	2003.33	176.31	0.00	
23:00	UP	3.47	188.14	0.69	87967.57	2002.38	183.19	0.00	
24:00	UP	3.49	188.01	0.61	86683.71	2006.81	188.31	0.00	
PDH		3.47	187.48	0.78	87617.28	2007.11	178.42	0.00	
MZLd v kg						4110.05	365.69	0.01	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1980.59	151.90	0.00	
Max PHH						2031.50	202.75	0.07	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 25.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 26.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

07:29:01 LogON : operator
08:09:25 LogOFF
09:09:12 LogON : operator
09:14:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
09:15:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:53:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:53:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:24:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:24:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:46:34 LogOFF

.....
.....
.....