

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 26.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 27.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.49	188.08	0.67	87597.07	2014.83	174.93	0.00	
2:00	UP	3.51	188.74	0.72	87336.21	2014.43	169.64	0.00	
3:00	UP	3.50	187.46	0.55	87344.36	2022.81	168.98	0.01	
4:00	UP	3.49	188.05	0.64	86818.27	2022.93	168.82	0.00	
5:00	UP	3.48	188.06	0.54	86903.72	2023.19	173.39	0.00	
6:00	UP	3.50	188.09	0.58	86845.80	2030.33	173.83	0.00	
7:00	UP	3.51	188.05	0.65	87017.66	2035.07	175.80	0.04	
8:00	UP	3.53	188.92	0.87	87330.47	2039.23	183.99	0.03	
9:00	UP	3.54	187.79	0.72	86931.40	2031.80	189.07	0.00	
10:00	UP	3.52	187.49	0.67	86860.73	2035.07	185.41	0.03	
11:00	UP	3.50	186.54	0.65	86946.80	2033.16	183.23	0.00	
12:00	UP	3.53	186.03	0.57	86975.86	2033.31	184.31	0.02	
13:00	UP	3.78	186.02	0.60	84295.62	1967.47	170.19	0.32	
14:00	UP	3.66	185.99	0.40	82215.56	2029.36	176.05	0.00	
15:00	UP	3.64	186.03	0.47	82015.84	2016.18	162.81	0.00	
16:00	UP	3.64	186.06	0.58	82677.77	1986.81	162.85	0.00	
17:00	UP	3.69	187.09	0.56	83799.58	2024.24	156.31	0.01	
18:00	UP	3.61	183.78	0.39	83325.29	2037.65	162.74	0.00	
19:00	UP	3.60	185.74	0.43	82689.19	2034.66	161.20	0.00	
20:00	UP	3.59	186.10	0.52	82326.04	2031.32	165.87	0.00	
21:00	UP	3.58	186.14	0.43	82281.16	2021.22	165.70	0.00	
22:00	UP	3.59	186.07	0.47	82188.78	2021.55	167.99	0.00	
23:00	UP	3.61	186.06	0.44	82468.89	2021.67	166.57	0.00	
24:00	UP	3.59	186.03	0.31	82123.38	2019.26	164.73	0.00	
PDH		3.57	186.85	0.56	84888.14	2022.81	171.43	0.02	
MZLd v kg						3991.08	338.43	0.03	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1967.47	156.31	0.00	
Max PHH						2039.23	189.07	0.32	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 26.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 27.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

07:01:12 LogON : operator
09:00:15 LogOFF
09:41:16 LogON : operator
09:47:24 LogOFF
10:58:27 LogON : operator
10:58:30 LogOFF
10:58:49 LogON : operator
11:39:35 LogOFF
11:58:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:58:45 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
12:07:30 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
12:10:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:12:33 LogON : operator
12:30:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:30:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:35:07 LogOFF
12:36:53 LogON : operator
12:37:27 LogOFF

.....
.....
.....