

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.02.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 28.02.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.58	186.25	0.45	82875.69	2021.92	161.39	0.00	
2:00	UP	3.65	187.16	0.39	83083.95	2025.53	169.03	0.00	
3:00	UP	3.59	184.59	0.40	82778.53	2033.39	176.76	0.00	
4:00	UP	3.57	185.80	0.50	82465.43	2032.03	178.57	0.00	
5:00	UP	3.59	186.02	0.35	82212.72	2032.35	181.39	0.00	
6:00	UP	3.60	186.05	0.31	81297.31	2031.09	181.84	0.00	
7:00	UP	3.58	186.09	0.51	82645.54	2033.08	178.11	0.00	
8:00	UP	3.62	188.01	0.63	82739.76	2033.59	181.47	0.00	
9:00	UP	3.57	184.72	0.52	81911.00	2033.95	181.32	0.00	
10:00	UP	3.54	185.95	0.44	82381.21	2034.70	180.65	0.00	
11:00	UP	3.59	186.27	0.56	82816.30	2033.67	181.89	0.00	
12:00	UP	3.54	186.38	0.45	83039.92	2036.02	176.37	0.00	
13:00	UP	3.55	186.42	0.75	83435.29	2041.04	172.67	0.00	
14:00	UP	3.57	187.78	0.71	84002.29	2049.27	171.81	0.00	
15:00	UP	3.55	185.49	0.74	83781.38	2051.76	167.82	0.00	
16:00	UP	3.53	186.01	0.58	83912.81	2058.74	172.10	0.00	
17:00	UP	3.53	186.05	0.33	84128.79	2061.10	177.95	0.00	
18:00	UP	3.54	186.07	0.47	83587.86	2060.39	178.29	0.00	
19:00	UP	3.59	186.62	0.57	84614.22	2059.83	176.30	0.02	
20:00	UP	3.58	186.41	0.50	82975.17	2054.25	170.81	0.00	
21:00	UP	3.56	185.21	0.43	83204.48	2050.46	172.86	0.00	
22:00	UP	3.56	186.03	0.29	83390.17	2046.46	176.10	0.00	
23:00	UP	3.58	186.14	0.28	83049.54	2030.46	185.43	0.00	
24:00	UP	3.72	186.13	0.03	80358.73	2016.17	171.74	0.00	
<b>PDH</b>		3.58	186.15	0.47	82945.34	2040.05	175.94	0.00	
<b>MZLd v kg</b>						3930.74	338.75	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
<b>EQ</b>						0.00	0.00	0.00	
<b>Min PHH</b>						2016.17	161.39	0.00	
<b>Max PHH</b>						2061.10	185.43	0.02	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 27.02.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotol K4	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	28.02.15		

.....  
.....  
.....