

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.92	186.32	0.18	76825.52	1995.56	177.25	0.00	
2:00	UP	3.91	186.47	0.05	76345.26	1994.54	191.37	0.00	
3:00	UP	3.89	185.69	-0.03	76002.87	1994.49	185.15	0.00	
4:00	UP	3.87	186.09	0.06	76121.12	1996.15	183.45	0.00	
5:00	UP	3.89	186.14	0.14	75722.66	1994.74	183.77	0.00	
6:00	UP	3.87	186.15	0.27	75777.83	1994.42	182.12	0.00	
7:00	UP	3.91	186.17	0.23	75549.91	1997.68	187.12	0.00	
8:00	UP	3.90	186.87	0.21	76082.07	2007.76	185.88	0.00	
9:00	UP	3.93	187.65	0.18	74685.55	2008.76	186.09	0.00	
10:00	UP	3.89	185.16	0.07	75357.67	2006.01	185.28	0.00	
11:00	UP	3.90	185.95	0.10	74996.04	2002.47	186.30	0.00	
12:00	UP	3.89	186.23	-0.01	75897.60	1995.54	180.27	0.00	
13:00	UP	3.89	186.64	0.24	76258.95	1990.19	169.14	0.00	
14:00	UP	3.90	189.40	0.24	78109.47	1995.58	171.86	0.00	
15:00	UP	3.91	187.05	0.23	76581.62	1992.84	167.45	0.00	
16:00	UP	3.91	186.46	0.27	76709.92	1990.21	168.31	0.00	
17:00	UP	3.89	186.35	0.15	77088.61	1984.17	165.23	0.00	
18:00	UP	3.90	186.73	0.14	76958.94	1982.20	163.67	0.00	
19:00	UP	3.90	186.27	0.20	76366.87	1984.35	175.09	0.00	
20:00	UP	3.96	188.23	0.23	76878.13	1986.40	187.50	0.00	
21:00	UP	3.93	184.44	0.25	75955.14	1984.63	186.29	0.00	
22:00	UP	3.92	186.11	0.04	75830.21	1985.08	185.42	0.00	
23:00	UP	3.91	186.84	0.19	75692.66	1984.61	185.13	0.00	
24:00	UP	3.91	186.64	0.18	75837.50	1985.68	187.26	0.00	
PDH		3.90	186.50	0.16	76151.34	1993.09	180.27	0.00	
MZLd v kg						3458.99	312.68	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1982.20	163.67	0.00	
Max PHH						2008.76	191.37	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 28.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	01.03.15		

.....
.....
.....