

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.93	187.87	0.24	74484.12	1984.82	192.44	0.00	
2:00	UP	3.90	185.59	0.01	75018.41	1982.71	203.74	0.00	
3:00	UP	3.91	186.04	0.20	74894.75	1983.51	207.87	0.00	
4:00	UP	3.91	186.05	0.13	74738.58	1986.55	207.92	0.00	
5:00	UP	3.91	186.17	0.01	74586.73	1987.95	207.65	0.00	
6:00	UP	3.91	186.09	0.02	75158.42	1992.44	188.49	0.00	
7:00	UP	3.91	186.01	0.17	75263.49	1993.42	188.71	0.00	
8:00	UP	3.94	188.15	0.16	76110.79	1995.14	184.53	0.00	
9:00	UP	3.89	184.38	0.05	74942.58	1996.77	187.56	0.00	
10:00	UP	3.86	185.82	0.13	74835.13	1996.75	186.48	0.00	
11:00	UP	3.84	186.16	0.20	76483.79	1985.11	185.21	0.00	
12:00	UP	3.87	186.18	0.21	77912.92	1983.81	187.39	0.00	
13:00	UP	3.85	186.18	0.30	77634.52	1981.54	182.18	0.00	
14:00	UP	3.88	187.68	0.44	78398.92	1980.37	185.00	0.00	
15:00	UP	3.84	185.20	0.41	78457.78	1977.82	181.04	0.00	
16:00	UP	3.84	185.98	0.60	78367.40	1976.54	179.73	0.00	
17:00	UP	3.81	185.96	0.64	78510.16	1974.52	183.96	0.00	
18:00	UP	3.78	186.07	0.66	77647.84	1972.16	186.72	0.00	
19:00	UP	3.80	186.46	0.61	78289.29	1975.00	185.52	0.00	
20:00	UP	3.83	187.25	0.67	77450.57	1973.58	187.42	0.00	
21:00	UP	3.79	185.06	0.56	77141.70	1972.26	187.42	0.00	
22:00	UP	3.78	185.99	0.69	77189.80	1971.33	190.60	0.00	
23:00	UP	3.98	186.01	0.69	75384.59	1966.83	198.80	0.00	
24:00	UP	4.02	185.81	0.62	74897.08	1963.06	193.56	0.00	
PDH		3.87	186.17	0.35	76408.31	1981.42	190.41	0.00	
MZLd v kg						3456.49	331.77	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1963.06	179.73	0.00	
Max PHH						1996.77	207.92	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 01.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	02.03.15		

.....
.....
.....