

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 02.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 03.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	COr	
Jednotka		%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	Pozn.
1:00	UP	4.04	187.59	0.59	74844.85	1966.71	178.10	0.00	
2:00	UP	4.01	185.22	0.56	74690.62	1963.24	170.99	0.00	
3:00	UP	3.99	185.80	0.67	74713.99	1965.39	176.65	0.00	
4:00	UP	3.99	185.88	0.71	74352.59	1965.21	178.37	0.00	
5:00	UP	3.97	185.86	0.71	74794.37	1972.26	183.32	0.00	
6:00	UP	3.72	186.31	0.58	78039.32	1978.07	181.96	0.00	
7:00	UP	3.74	186.39	0.80	78017.71	1978.30	181.38	0.00	
8:00	UP	3.80	187.79	0.81	77855.62	1976.54	182.26	0.00	
9:00	UP	3.55	184.80	0.81	80993.60	1984.84	192.87	0.00	
10:00	UP	3.47	186.37	0.67	82490.93	1990.61	189.13	0.00	
11:00	UP	3.82	186.15	0.73	82476.05	1818.24	191.61	0.81	
12:00	UP	3.57	186.15	0.89	80079.00	1975.06	180.70	0.00	
13:00	UP	3.57	186.09	0.79	80323.66	1976.62	181.02	0.00	
14:00	UP	3.63	186.25	0.71	78352.85	1967.91	180.98	0.02	
15:00	UP	3.56	185.48	0.72	78493.99	1970.40	193.68	0.00	
16:00	UP	3.55	186.27	0.81	78382.47	1965.44	199.07	0.00	
17:00	UP	3.76	186.34	0.66	78851.41	1957.55	190.85	0.00	
18:00	UP	3.76	186.52	0.69	79388.16	1958.17	119.73	0.00	
19:00	UP	3.88	185.74	0.82	78475.56	1951.91	124.40	0.00	
20:00	UP	3.76	186.00	0.89	77714.62	1952.64	117.00	0.00	
21:00	UP	3.82	186.37	0.67	77815.33	1955.90	109.32	0.00	
22:00	UP	3.80	186.82	0.74	78165.21	1960.88	91.11	0.00	
23:00	UP	3.95	186.23	0.79	79011.27	1959.50	117.25	0.00	
24:00	UP	3.95	186.07	0.85	78121.98	1958.18	114.24	0.00	
PDH		3.78	186.19	0.74	78185.21	1961.23	163.58	0.03	
MZLd v kg						3521.39	293.89	0.06	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1818.24	91.11	0.00	
Max PHH						1990.61	199.07	0.81	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 02.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 03.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

07:09:19 LogON : operator
10:25:00 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
10:38:30 1 - požiadavka údržby ---bol spustený
10:45:00 1 - požiadavka údržby ---bol zastavený
10:45:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
10:49:15 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
11:01:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:51:43 LogOFF

.....
.....
.....