

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 03.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 04.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.90	186.22	0.84	78074.68	1959.75	104.94	0.00	
2:00	UP	3.88	186.07	0.69	77537.17	1964.10	153.77	0.00	
3:00	UP	3.98	188.14	0.81	78575.13	1965.70	100.61	0.00	
4:00	UP	3.98	184.30	0.86	77938.89	1963.82	105.98	0.00	
5:00	UP	4.03	185.63	0.78	77004.15	1965.62	102.19	0.00	
6:00	UP	3.93	186.24	0.14	76734.28	1969.60	116.91	0.00	
7:00	UP	3.85	185.91	0.18	76023.91	1963.79	131.97	0.00	
8:00	UP	3.88	185.98	0.24	76244.40	1963.77	151.76	0.00	
9:00	UP	3.93	189.15	0.30	77729.31	1980.19	178.83	0.00	
10:00	UP	4.07	186.33	0.20	77005.72	1969.49	179.17	0.00	
11:00	UP	3.93	185.94	0.24	77168.43	1978.41	178.90	0.00	
12:00	UP	3.87	186.36	0.27	76797.51	1980.38	179.31	0.00	
13:00	UP	3.97	186.60	0.35	76904.91	1975.56	178.10	0.00	
14:00	UP	4.02	188.69	0.31	77180.99	1972.60	178.93	0.00	
15:00	UP	4.12	186.13	0.28	78220.33	1958.95	179.23	0.00	
16:00	UP	4.13	186.36	0.41	78348.35	1963.37	179.48	0.00	
17:00	UP	4.08	186.52	0.32	78620.11	1955.01	178.83	0.00	
18:00	UP	4.00	186.61	0.34	78638.46	1951.26	179.63	0.00	
19:00	UP	3.84	186.94	0.24	78466.79	1956.86	176.92	0.00	
20:00	UP	3.85	187.57	0.33	78648.88	1951.47	179.76	0.00	
21:00	UP	3.81	184.67	0.30	78324.36	1951.19	178.52	0.00	
22:00	UP	3.83	185.86	0.18	78473.94	1946.11	178.71	0.00	
23:00	UP	3.99	186.16	0.08	78646.13	1933.22	178.55	0.00	
24:00	UP	4.01	185.76	-0.13	73101.77	1925.59	179.28	0.00	
PDH		3.95	186.42	0.36	77517.03	1961.08	159.60	0.00	
MZLd v kg						3454.54	281.04	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1925.59	100.61	0.00	
Max PHH						1980.38	179.76	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 03.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	04.03.15		

.....
.....
.....