

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 04.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 05.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.73	185.77	0.19	78154.17	1925.67	178.28	0.00	
2:00	UP	3.91	182.82	0.18	80143.13	1900.10	180.81	0.00	
3:00	UP	3.90	180.20	0.17	80735.34	1896.65	180.18	0.00	
4:00	UP	3.91	180.13	0.23	80322.10	1894.90	180.97	0.00	
5:00	UP	4.03	180.07	0.29	80269.16	1889.48	179.66	0.00	
6:00	UP	4.03	180.08	0.16	79828.38	1884.72	178.62	0.00	
7:00	UP	4.01	180.11	0.30	80212.23	1883.35	179.44	0.00	
8:00	UP	4.12	181.31	0.38	80788.43	1876.35	179.07	0.00	
9:00	UP	4.07	178.62	0.31	80635.38	1874.04	178.57	0.00	
10:00	UP	4.03	180.29	0.36	80352.72	1876.20	179.60	0.00	
11:00	UP	4.09	180.43	0.09	81133.94	1871.28	178.69	0.00	
12:00	UP	4.08	180.37	0.19	80798.95	1869.52	179.12	0.00	
13:00	UP	4.09	180.17	0.23	80465.66	1869.25	179.60	0.00	
14:00	UP	4.07	181.81	0.32	80858.43	1872.94	178.93	0.00	
15:00	UP	4.10	179.27	0.26	81328.69	1869.68	179.43	0.00	
16:00	UP	4.07	180.19	0.41	81241.58	1871.90	178.80	0.00	
17:00	UP	4.04	180.40	0.21	81023.32	1870.43	179.24	0.00	
18:00	UP	4.07	180.16	0.36	82066.60	1864.18	179.56	0.00	
19:00	UP	4.05	180.09	0.18	81293.19	1859.83	180.01	0.00	
20:00	UP	4.06	181.88	0.45	82470.41	1864.75	178.19	0.00	
21:00	UP	4.04	178.60	0.26	80780.18	1858.25	180.05	0.00	
22:00	UP	4.04	179.97	0.15	81132.61	1859.07	179.53	0.00	
23:00	UP	4.89	180.45	0.08	77300.61	1849.44	180.52	0.00	
24:00	UP	5.32	180.43	0.02	74720.81	1844.60	178.36	0.00	
PDH		4.11	180.57	0.24	80335.67	1874.86	179.38	0.00	
MZLd v kg						3391.93	324.47	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1844.60	178.19	0.00	
Max PHH						1925.67	180.97	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 04.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	05.03.15		

.....
.....
.....