

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 05.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 06.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.28	179.95	-0.18	71030.81	1864.71	177.30	0.00	
2:00	UP	4.28	180.67	-0.23	70672.40	1861.65	179.43	0.00	
3:00	UP	4.23	179.76	-0.20	70835.87	1859.50	179.87	0.00	
4:00	UP	4.23	180.15	-0.22	70643.16	1857.22	179.42	0.00	
5:00	UP	4.25	180.02	-0.30	70444.76	1854.40	179.01	0.00	
6:00	UP	4.25	180.01	-0.02	70077.58	1850.80	178.82	0.00	
7:00	UP	3.95	180.82	0.16	75211.97	1853.98	178.92	0.00	
8:00	UP	4.09	181.63	0.17	73706.40	1839.87	178.92	0.00	
9:00	UP	4.20	178.41	-0.05	71284.09	1836.74	179.04	0.00	
10:00	UP	4.29	179.99	-0.07	71066.07	1835.13	178.29	0.00	
11:00	UP	4.21	180.14	-0.23	71075.50	1832.94	178.37	0.00	
12:00	UP	4.23	180.14	-0.12	71527.71	1832.95	178.49	0.00	
13:00	UP	4.23	180.35	-0.02	72257.84	1832.37	179.43	0.00	
14:00	UP	4.29	181.19	-0.03	71780.89	1830.58	178.41	0.00	
15:00	UP	4.24	179.81	-0.03	71750.13	1831.34	178.81	0.00	
16:00	UP	4.24	180.19	-0.16	72083.61	1830.42	178.66	0.00	
17:00	UP	4.27	180.08	-0.11	71629.13	1829.15	178.31	0.00	
18:00	UP	4.27	180.18	-0.04	71342.10	1831.58	179.28	0.00	
19:00	UP	4.27	180.29	0.01	71945.93	1835.99	178.73	0.00	
20:00	UP	4.34	182.10	-0.02	72380.59	1837.56	178.53	0.00	
21:00	UP	4.27	179.11	-0.08	71821.70	1838.18	179.79	0.00	
22:00	UP	4.26	180.52	-0.18	71168.82	1840.18	178.24	0.00	
23:00	UP	4.24	180.59	-0.14	70806.39	1837.29	179.20	0.00	
24:00	UP	4.25	180.22	-0.22	70721.27	1831.69	179.15	0.00	
<b>PDH</b>		4.24	180.26	-0.10	71552.70	1841.09	178.85	0.00	
MZLd v kg						2943.95	285.93	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1829.15	177.30	0.00	
Max PHH						1864.71	179.87	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 05.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 06.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo :**  
**Kód:** 0074  
**Strana :** 2/2

07:12:35 LogON : operator  
11:27:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
11:32:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
12:45:13 LogOFF

.....  
.....  
.....