

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 07.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	Pozn.
1:00	UP	4.27	180.38	-0.14	70248.59	1833.26	179.19	0.00	
2:00	UP	4.28	180.59	-0.09	69629.65	1829.77	179.69	0.00	
3:00	UP	4.26	180.15	-0.22	69685.29	1832.73	177.77	0.00	
4:00	UP	4.25	180.40	-0.43	68721.49	1830.55	178.06	0.00	
5:00	UP	4.26	180.24	-0.27	69303.99	1829.62	178.84	0.00	
6:00	UP	4.41	180.80	-0.09	69749.98	1830.03	179.36	0.00	
7:00	UP	4.49	182.73	0.09	71867.91	1835.08	179.16	0.00	
8:00	UP	4.38	186.88	0.13	73600.56	1827.53	179.78	0.00	
9:00	UP	4.41	183.87	0.24	74236.00	1820.28	179.72	0.00	
10:00	UP	4.46	184.27	-0.35	74527.10	1819.00	180.45	0.00	
11:00	UP	4.61	184.17	-1.85	75555.74	1818.25	180.83	0.00	
12:00	UP	4.66	184.05	-1.98	76038.79	1823.05	180.02	0.00	
13:00	UP	4.28	183.79	-1.98	79125.83	1832.97	178.04	0.00	
14:00	UP	4.51	182.78	-0.59	75244.16	1819.35	179.62	0.00	
15:00	UP	4.63	180.65	-0.19	76032.87	1824.97	178.76	0.00	
16:00	UP	4.52	181.16	-0.19	75381.27	1822.42	178.87	0.00	
17:00	UP	4.56	181.16	-0.18	75381.75	1854.97	179.92	0.00	
18:00	UP	4.59	181.14	-0.13	75354.59	1887.20	178.53	0.00	
19:00	UP	4.56	181.68	-0.07	76354.55	1898.80	180.28	0.00	
20:00	UP	4.64	181.98	-0.07	76188.14	1890.09	178.85	0.00	
21:00	UP	4.43	179.94	-0.13	75384.68	1892.55	178.10	0.00	
22:00	UP	4.56	181.12	-0.14	75507.44	1890.44	180.50	0.00	
23:00	UP	4.55	181.13	-0.35	74690.43	1889.42	178.96	0.00	
24:00	UP	4.66	180.97	-0.32	74060.30	1886.31	180.71	0.00	
<b>PDH</b>		4.47	181.92	-0.39	73827.96	1846.61	179.33	0.00	
MZLd v kg						3004.46	291.69	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1818.25	177.77	0.00	
Max PHH						1898.80	180.83	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 06.03.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K4	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	07.03.15		

.....  
.....  
.....