

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 07.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 08.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.57	181.23	-0.26	70965.97	1896.58	177.64	0.00	
2:00	UP	4.55	181.55	-0.28	71020.14	1906.71	179.87	0.00	
3:00	UP	4.65	181.03	-0.26	71902.84	1915.39	178.10	0.00	
4:00	UP	4.63	181.08	-0.40	71068.01	1924.46	179.30	0.00	
5:00	UP	4.42	181.08	-0.20	70199.15	1938.77	178.24	0.00	
6:00	UP	4.47	181.05	-0.37	70066.78	1948.21	179.61	0.00	
7:00	UP	4.49	181.50	-0.24	71671.69	1956.87	178.17	0.00	
8:00	UP	4.49	182.62	-0.07	71220.01	1947.05	178.59	0.00	
9:00	UP	4.51	180.03	-0.14	71501.54	1941.61	179.34	0.00	
10:00	UP	4.45	181.06	-0.11	72169.97	1909.27	179.83	0.00	
11:00	UP	4.68	181.37	-0.18	73987.12	1894.45	180.46	0.00	
12:00	UP	4.54	181.22	-0.12	74294.53	1916.53	184.52	0.00	
13:00	UP	4.71	182.16	0.12	76592.76	1914.93	182.49	0.00	
14:00	UP	4.73	180.87	-0.11	76029.98	1910.00	183.67	0.00	
15:00	UP	4.73	181.10	0.13	76226.67	1915.32	183.08	0.00	
16:00	UP	4.74	181.36	0.13	76671.01	1918.05	183.43	0.00	
17:00	UP	4.69	181.10	0.33	76421.33	1915.20	183.27	0.00	
18:00	UP	4.50	181.00	0.29	75235.25	1920.02	181.06	0.00	
19:00	UP	4.55	181.67	0.34	76165.34	1922.52	183.37	0.00	
20:00	UP	4.67	182.42	0.40	75214.87	1902.11	183.22	0.00	
21:00	UP	4.53	179.87	0.28	75795.84	1897.74	183.23	0.00	
22:00	UP	4.65	181.13	0.29	75677.07	1870.91	184.09	0.00	
23:00	UP	4.60	181.21	0.15	75396.63	1871.52	183.01	0.00	
24:00	UP	4.56	181.31	0.17	74535.92	1881.83	182.69	0.00	
PDH		4.59	181.25	-0.00	73751.27	1914.00	181.26	0.00	
MZLd v kg						3087.38	292.47	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1870.91	177.64	0.00	
Max PHH						1956.87	184.52	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 07.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	08.03.15		

.....
.....
.....