

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 08.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 09.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	COr	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.58	181.93	-0.32	74354.77	1882.52	183.03	0.00	
2:00	UP	4.55	181.21	-0.39	70446.32	1881.61	182.14	0.00	
3:00	UP	4.44	180.66	-0.48	69023.03	1886.59	182.63	0.00	
4:00	UP	4.45	180.96	-0.38	69163.51	1889.77	182.62	0.00	
5:00	UP	4.42	180.99	-0.34	68580.25	1898.75	181.96	0.00	
6:00	UP	4.48	181.00	-0.38	68435.27	1901.08	182.15	0.00	
7:00	UP	4.48	181.51	-0.26	69170.47	1912.82	182.27	0.00	
8:00	UP	4.52	182.72	-0.31	67809.08	1915.19	181.93	0.00	
9:00	UP	4.46	180.01	-0.29	68930.46	1915.77	182.26	0.00	
10:00	UP	4.47	181.13	-0.28	69150.09	1904.95	180.85	0.00	
11:00	UP	4.47	181.05	-0.29	69613.29	1889.62	178.75	0.00	
12:00	UP	4.50	181.13	-0.21	70378.17	1876.11	178.49	0.00	
13:00	UP	4.49	182.15	-0.15	71625.72	1879.80	178.28	0.00	
14:00	UP	4.59	181.80	-0.14	72269.36	1879.18	178.46	0.00	
15:00	UP	4.56	181.03	0.06	72737.15	1883.36	179.59	0.00	
16:00	UP	4.80	181.44	0.15	73503.88	1883.91	180.80	0.00	
17:00	UP	4.71	181.24	0.15	74038.64	1890.21	178.83	0.00	
18:00	UP	4.67	181.19	0.16	73115.42	1894.55	178.52	0.00	
19:00	UP	4.57	181.61	0.25	73378.37	1902.80	178.79	0.00	
20:00	UP	4.52	182.06	0.25	71986.12	1902.69	178.59	0.00	
21:00	UP	4.53	180.07	0.20	71978.16	1905.90	179.01	0.00	
22:00	UP	4.49	180.98	0.23	70909.71	1909.59	179.37	0.00	
23:00	UP	4.74	181.16	0.12	72004.84	1906.75	179.51	0.00	
24:00	UP	4.71	181.20	0.11	71769.38	1906.37	179.41	0.00	
<b>PDH</b>		4.55	181.26	-0.11	71015.48	1895.83	180.34	0.00	
MZLd v kg						2951.71	280.63	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1876.11	178.28	0.00	
Max PHH						1915.77	183.03	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 08.03.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K4	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	09.03.15		

.....  
.....  
.....