

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 10.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.68	181.91	0.23	71194.42	1909.97	178.53	0.00	
2:00	UP	4.59	181.41	0.22	70218.11	1908.02	179.53	0.00	
3:00	UP	4.64	180.53	-0.44	67929.94	1910.24	178.06	0.00	
4:00	UP	4.70	180.51	-0.54	65468.43	1914.14	179.59	0.00	
5:00	UP	4.73	181.07	-0.44	64358.66	1916.80	180.62	0.00	
6:00	UP	4.69	180.98	-0.54	64507.06	1920.22	178.34	0.00	
7:00	UP	4.40	181.94	-0.16	70190.43	1936.38	179.94	0.00	
8:00	UP	4.35	183.24	-0.16	71681.22	1879.48	183.38	0.30	
9:00	UP	4.17	180.15	-0.29	72397.37	1880.94	182.73	0.31	
10:00	UP	4.75	180.89	-0.34	69403.95	1919.28	180.20	0.00	
11:00	UP	5.05	180.79	-0.30	67789.27	1917.08	179.17	0.00	
12:00	UP	4.68	181.16	-0.32	66884.86	1924.14	178.56	0.00	
13:00	UP	4.69	181.51	0.04	66810.21	1921.95	177.38	0.00	
14:00	UP	4.74	182.22	0.00	66944.86	1909.92	178.72	0.00	
15:00	UP	4.68	180.84	-0.07	66840.31	1896.40	179.77	0.00	
16:00	UP	4.75	181.01	-0.01	66927.99	1884.13	179.35	0.00	
17:00	UP	4.73	181.14	-0.09	66528.96	1883.08	179.36	0.00	
18:00	UP	4.79	181.07	-0.04	66749.64	1875.70	178.76	0.00	
19:00	UP	4.85	181.53	0.04	67237.63	1876.54	178.58	0.00	
20:00	UP	4.80	182.19	0.06	66558.44	1879.36	179.03	0.00	
21:00	UP	4.76	180.54	-0.01	65881.25	1870.45	179.47	0.00	
22:00	UP	4.76	180.77	-0.02	65480.47	1871.15	179.01	0.00	
23:00	UP	4.78	181.00	-0.05	64987.46	1867.21	180.09	0.00	
24:00	UP	4.77	180.96	0.08	64606.07	1867.84	179.09	0.00	
PDH		4.69	181.22	-0.13	67399.04	1897.52	179.47	0.03	
MZLd v kg						2781.75	263.09	0.04	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1867.21	177.38	0.00	
Max PHH						1936.38	183.38	0.31	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 09.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 10.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

07:17:36 LogON : operator
07:49:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
07:50:15 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
08:08:30 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
08:25:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
08:57:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:59:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:41:55 LogOFF
14:08:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
14:10:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený

.....
.....
.....