

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 10.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 11.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	Pozn.
1:00	UP	4.70	181.82	0.05	65238.18	1884.83	179.24	0.00	
2:00	UP	4.73	181.86	0.10	63865.98	1888.06	179.12	0.00	
3:00	UP	4.79	180.56	-0.65	63706.26	1895.31	181.03	0.00	
4:00	UP	4.65	181.10	-0.43	64809.68	1903.06	178.68	0.00	
5:00	UP	4.66	181.25	-0.43	64129.69	1903.24	180.00	0.00	
6:00	UP	4.79	180.97	-0.48	63398.61	1903.46	179.81	0.00	
7:00	UP	4.70	181.32	-0.38	64506.72	1915.29	178.06	0.00	
8:00	UP	4.70	181.60	-0.46	63674.79	1909.62	179.92	0.00	
9:00	UP	4.82	182.48	-0.47	63201.63	1910.81	179.73	0.00	
10:00	UP	4.77	180.26	-0.55	63929.54	1913.40	178.27	0.00	
11:00	UP	5.89	182.17	-0.20	72082.05	1898.54	178.60	0.00	
12:00	UP	4.76	181.37	-0.42	66524.46	1920.02	180.30	0.00	
13:00	UP	4.77	182.46	-0.06	67489.77	1925.03	178.07	0.00	
14:00	UP	4.95	181.01	-0.10	68612.63	1933.61	179.18	0.00	
15:00	UP	4.89	180.81	-0.07	68181.99	1952.67	178.82	0.00	
16:00	UP	4.72	180.85	-0.13	68115.44	1962.63	180.22	0.00	
17:00	UP	4.87	180.84	0.01	67938.23	1966.14	179.44	0.00	
18:00	UP	4.94	181.18	0.09	68517.03	1959.69	178.98	0.00	
19:00	UP	4.92	181.61	0.10	69563.29	1966.04	178.73	0.00	
20:00	UP	4.85	183.00	0.06	67073.97	1974.30	177.49	0.00	
21:00	UP	4.84	180.16	0.14	67029.79	1969.05	179.13	0.00	
22:00	UP	4.96	180.86	0.22	67022.50	1954.25	179.12	0.00	
23:00	UP	4.86	181.13	-0.01	66389.81	1933.67	179.27	0.00	
24:00	UP	4.72	181.26	0.12	65833.38	1904.40	178.56	0.00	
PDH		4.84	181.33	-0.16	66284.81	1926.96	179.16	0.00	
MZLd v kg						2749.74	255.58	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1884.83	177.49	0.00	
Max PHH						1974.30	181.03	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 10.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 11.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

06:53:51 LogON : operator
11:11:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:11:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:14:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:14:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:55:55 LogOFF
12:22:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:23:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
19:24:03 LogON : operator
19:26:35 LogOFF

.....
.....
.....