

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 12.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.77	181.91	0.13	65475.50	1925.64	179.10	0.00	
2:00	UP	4.88	181.44	0.05	65183.39	1923.72	180.07	0.00	
3:00	UP	4.94	180.70	0.14	65633.84	1923.33	180.02	0.00	
4:00	UP	4.99	180.70	0.25	65860.30	1914.67	179.36	0.00	
5:00	UP	5.00	181.36	0.22	66803.76	1908.97	179.87	0.00	
6:00	UP	5.08	181.49	0.31	66442.23	1902.52	179.78	0.00	
7:00	UP	4.95	181.63	0.30	67076.38	1907.52	178.64	0.00	
8:00	UP	5.07	184.09	0.33	67196.30	1910.20	179.38	0.00	
9:00	UP	5.05	180.35	0.28	68254.98	1909.51	179.30	0.00	
10:00	UP	4.99	180.82	0.39	68563.95	1915.71	179.37	0.00	
11:00	UP	5.00	180.86	0.23	67810.21	1915.68	178.57	0.00	
12:00	UP	4.99	181.14	0.22	67600.53	1924.63	179.57	0.00	
13:00	UP	4.90	182.09	0.47	69724.21	1938.10	179.12	0.00	
14:00	UP	4.70	182.47	0.36	72499.13	1944.24	181.52	0.00	
15:00	UP	4.87	181.06	0.32	72935.08	1946.35	179.84	0.00	
16:00	UP	4.74	181.47	-0.14	75741.10	1952.96	179.71	0.00	
17:00	UP	4.74	181.46	-0.01	76522.14	1941.79	179.31	0.00	
18:00	UP	4.62	181.22	0.01	75919.50	1940.09	179.11	0.00	
19:00	UP	4.23	181.20	-0.05	75523.46	1951.35	179.00	0.00	
20:00	UP	4.30	182.10	-0.04	74908.83	1953.43	180.39	0.00	
21:00	UP	4.29	179.89	-0.06	75110.45	1954.36	179.52	0.00	
22:00	UP	4.29	180.97	-0.21	74984.47	1944.34	178.98	0.00	
23:00	UP	4.28	180.94	-0.18	74264.25	1943.25	181.00	0.00	
24:00	UP	4.20	180.96	-0.24	73447.95	1919.51	182.86	0.00	
<b>PDH</b>		4.74	181.35	0.13	70561.75	1929.66	179.72	0.00	
MZLd v kg						2954.28	275.03	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1902.52	178.57	0.00	
Max PHH						1954.36	182.86	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 11.03.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K4	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	12.03.15		

.....  
.....  
.....