

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 12.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 13.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.16	181.62	-0.10	73610.47	1923.35	183.19	0.00	
2:00	UP	4.26	181.23	-0.11	73279.12	1939.89	183.21	0.00	
3:00	UP	4.27	180.68	-0.06	72939.91	1936.09	181.55	0.00	
4:00	UP	4.28	181.02	-0.10	73010.53	1929.29	180.89	0.00	
5:00	UP	4.20	181.08	-0.02	73191.02	1924.30	180.74	0.00	
6:00	UP	4.26	181.07	-0.30	73852.28	1926.78	181.08	0.00	
7:00	UP	4.25	181.60	-0.01	74508.76	1935.52	181.54	0.00	
8:00	UP	4.30	182.14	0.05	73265.81	1935.18	181.69	0.00	
9:00	UP	4.21	179.85	-0.05	73408.33	1935.27	181.58	0.00	
10:00	UP	4.20	180.89	-0.05	73717.58	1932.32	181.29	0.00	
11:00	UP	4.20	181.05	-0.08	73885.84	1925.26	181.00	0.00	
12:00	UP	4.16	181.04	-0.07	74181.83	1926.93	181.41	0.00	
13:00	UP	4.20	181.07	0.02	74112.91	1927.18	181.47	0.00	
14:00	UP	4.23	182.36	0.06	74597.87	1916.01	181.29	0.00	
15:00	UP	3.64	180.80	0.00	84283.87	1915.14	179.93	0.00	
16:00	UP	3.50	182.85	-0.13	85899.12	1887.37	181.81	0.00	
17:00	UP	3.60	181.26	-0.21	84211.59	1890.02	181.70	0.00	
18:00	UP	3.69	181.54	-0.42	81837.67	1901.25	181.42	0.00	
19:00	UP	3.55	182.69	-0.16	87708.64	1917.42	181.59	0.00	
20:00	UP	3.49	183.26	-0.15	88091.08	1914.23	181.32	0.00	
21:00	UP	3.54	180.84	-0.23	86271.27	1917.35	181.46	0.00	
22:00	UP	3.55	182.03	-0.26	86399.71	1916.48	181.19	0.00	
23:00	UP	3.59	182.10	-0.36	84104.85	1917.56	179.23	0.00	
24:00	UP	3.51	181.54	-0.24	85214.30	1919.34	180.13	0.00	
<b>PDH</b>		3.95	181.48	-0.12	78566.01	1921.23	181.32	0.00	
<b>MZLd v kg</b>						3434.37	324.15	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
<b>EQ</b>						0.00	0.00	0.00	
<b>Min PHH</b>						1887.37	179.23	0.00	
<b>Max PHH</b>						1939.89	183.21	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadev protokol zo dňa 12.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 13.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo :**  
**Kód:** 0074  
**Strana :** 2/2

07:05:31 LogON : operator  
08:13:08 LogOFF  
08:24:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
08:24:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
08:41:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
08:41:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
09:35:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
09:40:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
09:42:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
09:43:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
09:51:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
09:52:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
10:22:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
10:22:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
11:39:54 LogON : operator  
12:23:31 LogOFF  
12:25:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
12:26:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený

.....  
.....  
.....