

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 13.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 14.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.40	182.57	-0.04	89414.18	1923.71	179.79	0.00	
2:00	UP	3.43	181.18	-0.27	88462.81	1915.52	179.65	0.00	
3:00	UP	3.42	181.12	-0.19	87882.63	1922.15	179.77	0.00	
4:00	UP	3.40	181.64	-0.06	88810.27	1926.63	179.89	0.05	
5:00	UP	3.42	181.38	-0.13	88359.91	1928.16	180.14	0.00	
6:00	UP	3.41	181.28	-0.04	88071.36	1930.29	180.31	0.00	
7:00	UP	3.38	182.81	0.07	92423.82	1931.36	180.07	0.00	
8:00	UP	3.50	182.92	-0.13	87813.91	1928.47	179.19	0.00	
9:00	UP	3.36	180.69	0.01	91682.64	1942.33	180.44	0.04	
10:00	UP	3.38	182.20	-0.14	90851.32	1938.39	179.27	0.00	
11:00	UP	3.41	181.68	-0.14	89931.79	1944.61	179.89	0.00	
12:00	UP	3.49	181.73	-0.27	87550.53	1945.11	178.45	0.00	
13:00	UP	3.50	181.70	-0.13	86488.34	1949.29	179.84	0.00	
14:00	UP	3.57	181.33	-0.42	83812.14	1925.79	178.53	0.00	
15:00	UP	3.60	180.97	-0.39	83296.94	1907.86	178.31	0.00	
16:00	UP	3.70	181.04	-0.46	80976.97	1901.01	179.31	0.00	
17:00	UP	3.66	181.31	-0.43	81716.01	1903.35	178.60	0.00	
18:00	UP	3.63	181.49	-0.40	82333.20	1909.90	179.01	0.00	
19:00	UP	3.54	181.71	-0.35	84635.02	1922.03	179.64	0.00	
20:00	UP	3.48	183.90	-0.23	88364.65	1931.95	179.10	0.00	
21:00	UP	3.46	180.21	-0.34	86796.13	1922.07	179.62	0.00	
22:00	UP	3.49	181.59	-0.24	85706.55	1924.35	179.51	0.00	
23:00	UP	3.88	181.44	-0.56	77573.52	1916.66	177.93	0.00	
24:00	UP	3.97	181.06	-0.56	75474.64	1923.64	178.66	0.00	
<b>PDH</b>		3.52	181.62	-0.24	86184.55	1925.61	179.37	0.00	
MZLd v kg						3870.60	360.44	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1901.01	177.93	0.00	
Max PHH						1949.29	180.44	0.05	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 13.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 14.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo :**  
**Kód:** 0074  
**Strana :** 2/2

07:43:56 LogON : operator  
11:49:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
11:50:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený

.....  
.....  
.....