

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 14.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 15.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.01	181.48	-0.75	74469.14	1926.75	177.92	0.00	
2:00	UP	3.99	181.59	-0.65	75410.85	1930.64	178.76	0.00	
3:00	UP	3.96	181.55	-0.58	75568.25	1928.75	178.93	0.00	
4:00	UP	3.93	181.20	-0.55	76227.05	1925.54	178.93	0.00	
5:00	UP	3.90	181.17	-0.51	77009.98	1925.15	179.11	0.00	
6:00	UP	3.88	181.05	-0.60	76824.00	1929.80	178.70	0.00	
7:00	UP	3.46	182.76	-0.13	86535.12	1936.61	179.40	0.00	
8:00	UP	3.55	183.01	-0.34	84212.21	1921.49	178.78	0.00	
9:00	UP	3.60	180.81	-0.29	82495.39	1931.24	180.70	0.00	
10:00	UP	3.53	181.84	-0.49	84141.54	1930.26	178.47	0.00	
11:00	UP	3.53	181.54	-0.33	83718.96	1925.15	178.99	0.00	
12:00	UP	3.59	181.80	-0.36	83079.82	1908.90	179.04	0.00	
13:00	UP	3.53	182.68	-0.26	85077.08	1899.25	178.80	0.00	
14:00	UP	3.58	181.49	-0.47	83362.87	1881.59	178.32	0.00	
15:00	UP	3.56	181.64	-0.41	83064.99	1877.41	178.99	0.00	
16:00	UP	3.58	181.31	-0.46	82520.27	1868.17	178.62	0.00	
17:00	UP	3.56	181.26	-0.41	83182.82	1860.62	178.52	0.00	
18:00	UP	3.58	181.32	-0.49	82338.13	1856.94	178.86	0.00	
19:00	UP	3.57	182.00	-0.28	85526.07	1864.27	179.57	0.00	
20:00	UP	3.56	182.97	-0.30	85069.83	1865.92	178.77	0.00	
21:00	UP	3.55	180.28	-0.41	84673.84	1888.83	178.48	0.00	
22:00	UP	3.56	181.83	-0.38	84598.48	1899.33	179.05	0.00	
23:00	UP	4.05	181.56	-0.65	75587.49	1894.46	178.74	0.00	
24:00	UP	4.06	181.27	-0.59	75497.72	1902.18	178.47	0.00	
<b>PDH</b>		3.69	181.64	-0.45	81258.00	1903.30	178.87	0.00	
MZLd v kg						3569.55	335.39	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1856.94	177.92	0.00	
Max PHH						1936.61	180.70	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 14.03.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K4	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	15.03.15		

.....  
.....  
.....