

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 15.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 16.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.02	182.71	-0.60	76100.93	1910.77	179.17	0.00	
2:00	UP	3.98	180.70	-0.58	76175.72	1904.52	178.57	0.00	
3:00	UP	3.94	180.96	-0.55	75938.50	1909.37	178.84	0.00	
4:00	UP	3.91	181.20	-0.54	76311.13	1908.96	178.24	0.00	
5:00	UP	3.92	181.29	-0.55	75869.40	1911.34	179.21	0.00	
6:00	UP	3.94	181.20	-0.53	76428.01	1916.19	178.98	0.00	
7:00	UP	3.50	182.64	-0.19	86460.00	1928.54	179.41	0.00	
8:00	UP	3.53	183.38	-0.18	86515.07	1914.95	179.00	0.00	
9:00	UP	3.48	180.40	-0.10	86936.04	1920.38	179.44	0.00	
10:00	UP	3.51	181.89	-0.19	85830.68	1901.35	179.27	0.00	
11:00	UP	3.53	181.98	-0.38	86042.49	1869.59	179.76	0.00	
12:00	UP	3.55	181.71	-0.32	85412.32	1863.44	178.56	0.00	
13:00	UP	3.54	183.20	-0.12	87323.03	1867.95	179.28	0.00	
14:00	UP	3.65	180.53	-0.34	84248.23	1862.70	179.30	0.00	
15:00	UP	3.57	181.64	-0.35	85320.56	1870.08	178.99	0.00	
16:00	UP	3.53	181.86	-0.23	86087.33	1870.03	179.27	0.00	
17:00	UP	3.61	181.56	-0.32	84482.93	1869.08	178.62	0.00	
18:00	UP	3.69	181.66	0.13	82363.25	1873.21	178.48	0.00	
19:00	UP	3.64	182.47	0.15	86246.86	1880.87	179.69	0.00	
20:00	UP	3.59	183.55	0.26	86431.99	1872.76	178.79	0.00	
21:00	UP	3.97	180.07	-0.03	78288.82	1876.05	178.56	0.00	
22:00	UP	3.89	181.49	-0.03	78515.18	1884.05	179.22	0.00	
23:00	UP	4.40	181.07	-0.40	71105.65	1874.74	178.51	0.00	
24:00	UP	4.52	180.92	-0.41	69012.84	1888.33	179.21	0.00	
PDH		3.77	181.67	-0.27	81393.62	1889.55	179.02	0.00	
MZLd v kg						3536.92	335.07	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1862.70	178.24	0.00	
Max PHH						1928.54	179.76	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 15.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	16.03.15		

.....
.....
.....