

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.39	182.95	-0.27	70786.06	1913.81	179.09	0.00	
2:00	UP	4.44	180.76	-0.29	69741.31	1910.39	178.69	0.00	
3:00	UP	4.37	180.88	-0.42	70037.49	1918.65	178.93	0.00	
4:00	UP	4.28	181.42	-0.39	71307.41	1922.06	179.00	0.00	
5:00	UP	4.19	181.50	-0.28	72951.57	1924.65	179.27	0.00	
6:00	UP	4.18	181.23	-0.06	73189.78	1925.76	178.80	0.00	
7:00	UP	3.57	182.63	0.25	85525.26	1940.67	179.82	0.00	
8:00	UP	3.52	183.62	0.29	86162.54	1925.60	178.80	0.00	
9:00	UP	3.52	180.86	0.38	86295.35	1925.37	179.13	0.00	
10:00	UP	3.74	181.28	0.18	84885.98	1842.33	184.61	0.44	
11:00	UP	3.67	181.54	0.35	86846.32	1894.89	180.37	0.21	
12:00	UP	3.69	181.51	0.11	84477.62	1925.11	179.15	0.00	
13:00	UP	3.71	181.82	0.19	84729.34	1920.78	179.24	0.00	
14:00	UP	3.79	182.61	0.14	83575.21	1906.47	179.15	0.00	
15:00	UP	3.74	181.17	0.05	80344.28	1909.30	178.72	0.00	
16:00	UP	3.68	182.44	0.08	80548.03	1908.30	176.97	0.00	
17:00	UP	3.77	182.49	0.14	78013.97	1898.32	179.88	0.00	
18:00	UP	3.85	181.70	0.01	76656.50	1901.41	176.26	0.00	
19:00	UP	3.71	182.96	0.21	80770.42	1908.34	187.08	0.00	
20:00	UP	3.73	182.67	0.16	79368.45	1899.93	189.96	0.00	
21:00	UP	3.70	180.95	0.20	79326.07	1906.41	163.65	0.00	
22:00	UP	3.66	182.45	0.14	79852.55	1905.68	160.67	0.00	
23:00	UP	3.92	182.15	0.01	74065.14	1904.41	168.49	0.00	
24:00	UP	4.03	181.74	-0.19	71897.20	1913.33	166.87	0.00	
PDH		3.87	181.89	0.04	78806.41	1910.50	177.61	0.03	
MZLd v kg						3442.75	320.24	0.06	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1842.33	160.67	0.00	
Max PHH						1940.67	189.96	0.44	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 16.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

07:01:30 LogON : operator
09:45:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
09:45:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
09:46:00 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
10:03:00 1 - nízky prietok vzorky ---bol spustený
10:03:15 1 - nízky prietok vzorky ---bol zastavený
10:05:30 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
10:29:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
10:32:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:40:05 LogOFF

.....
.....
.....