

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 18.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.95	182.52	0.04	73911.29	1928.56	175.50	0.00	
2:00	UP	4.01	181.39	-0.12	72813.74	1918.50	182.98	0.00	
3:00	UP	4.04	180.99	-0.14	71905.93	1916.09	178.78	0.00	
4:00	UP	4.01	181.18	-0.16	71871.18	1914.06	178.05	0.00	
5:00	UP	3.95	181.50	-0.10	72175.37	1929.84	177.42	0.00	
6:00	UP	3.91	181.34	-0.19	73419.37	1946.29	174.06	0.00	
7:00	UP	3.67	182.50	-0.41	80600.83	1961.30	184.04	0.00	
8:00	UP	3.75	182.83	-0.33	79966.53	1952.50	171.43	0.00	
9:00	UP	3.80	180.60	-0.41	77551.05	1961.94	176.62	0.00	
10:00	UP	3.77	181.44	-0.36	78665.52	1965.43	177.48	0.00	
11:00	UP	4.03	181.36	-0.58	74049.83	1955.96	177.04	0.00	
12:00	UP	3.98	181.41	-0.13	75006.51	1944.34	176.95	0.00	
13:00	UP	3.96	183.03	-0.14	76892.96	1936.42	177.01	0.00	
14:00	UP	4.06	181.80	-0.03	75280.75	1924.41	177.57	0.00	
15:00	UP	3.71	182.16	0.16	80543.48	1927.56	175.96	0.00	
16:00	UP	3.76	182.05	0.14	79861.88	1762.93	177.14	0.00	
17:00	UP	3.86	181.39	0.01	79289.11	1573.20	176.99	0.00	
18:00	UP	3.84	181.55	0.15	80606.33	1536.65	177.14	0.00	
19:00	UP	3.81	182.45	0.18	81120.01	1529.14	176.90	0.00	
20:00	UP	3.91	182.55	0.08	77838.22	1502.84	177.46	0.00	
21:00	UP	3.79	180.23	0.29	78306.92	1783.11	176.73	0.00	
22:00	UP	3.57	182.10	0.33	82101.81	1763.46	177.03	0.00	
23:00	UP	3.64	182.56	0.13	79323.09	1737.14	176.67	0.00	
24:00	UP	3.55	182.06	0.23	81803.31	1737.26	177.73	0.00	
PDH		3.85	181.79	-0.06	77287.71	1833.71	177.28	0.00	
MZLd v kg						3236.04	313.41	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1502.84	171.43	0.00	
Max PHH						1965.43	184.04	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 17.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	18.03.15		

.....
.....
.....