

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.55	183.32	0.52	83327.28	1737.82	178.61	0.00	
2:00	UP	3.47	182.37	0.49	84379.32	1729.09	177.48	0.00	
3:00	UP	3.40	182.01	0.56	85974.81	1732.94	177.63	0.01	
4:00	UP	3.43	182.21	0.48	85399.14	1727.22	176.89	0.00	
5:00	UP	3.44	181.64	0.61	84555.40	1728.60	177.60	0.00	
6:00	UP	3.50	182.11	0.40	82475.24	1728.85	176.49	0.00	
7:00	UP	3.44	182.78	0.69	86536.92	1733.81	177.72	0.06	
8:00	UP	3.37	182.54	0.98	90691.60	1729.57	178.00	0.05	
9:00	UP	3.39	180.40	0.07	92984.89	1726.73	178.30	0.11	
10:00	UP	3.31	181.78	-1.92	96000.45	1718.90	176.57	0.06	
11:00	UP	3.29	184.82	-1.91	101921.66	1722.52	177.68	0.04	
12:00	UP	3.27	185.71	-1.80	102427.42	1719.71	178.12	0.00	
13:00	UP	3.18	187.92	-1.52	107337.15	1726.45	177.20	0.02	
14:00	UP	3.42	188.18	-1.82	99291.85	1714.10	175.21	0.00	
15:00	UP	3.77	181.73	-2.32	87322.51	1722.54	176.76	0.00	
16:00	UP	3.99	185.83	-0.38	80431.53	1737.21	177.04	0.00	
17:00	UP	3.42	193.48	0.57	93068.69	1776.48	177.32	0.00	
18:00	UP	3.23	187.01	0.85	100243.18	1742.64	179.26	0.00	
19:00	UP	3.30	183.63	0.93	103176.42	1741.04	177.13	0.00	
20:00	UP	3.32	182.63	0.98	104273.06	1762.94	177.28	0.00	
21:00	UP	3.31	181.80	1.03	104571.80	1763.44	177.51	0.00	
22:00	UP	3.26	180.97	1.06	103541.93	1729.42	177.77	0.00	
23:00	UP	3.23	182.16	1.03	104954.90	1722.22	177.13	0.00	
24:00	UP	3.25	181.65	1.01	102203.47	1719.86	176.92	0.00	
PDH		3.40	183.69	0.02	94462.11	1733.09	177.40	0.01	
MZLd v kg						3846.55	393.90	0.03	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1714.10	175.21	0.00	
Max PHH						1776.48	179.26	0.11	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 18.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K4	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0074
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	19.03.15		

.....
.....
.....