

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 20.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0074
Strana: 1/2

| Veličina | | O2 | TEMP | PRES | ObPr | SO2r | NOxr | CO _r | Pozn. |
|--------------------------------|------|------|--------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | | % | °C | hPa | Nm ³ /h | mg/m ³ N | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL | | | | | | - | 200.00 | - | |
| I(%) | | | | | | 20 | 20 | 10 | |
| Čas | Stav | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | |
| 1:00 | UP | 3.28 | 181.52 | 0.89 | 101124.75 | 1722.41 | 177.44 | 0.00 | |
| 2:00 | UP | 3.32 | 181.89 | 0.88 | 100405.70 | 1722.33 | 177.55 | 0.00 | |
| 3:00 | UP | 3.27 | 180.51 | 0.83 | 100939.76 | 1724.51 | 177.35 | 0.00 | |
| 4:00 | UP | 3.27 | 181.45 | 0.26 | 100519.93 | 1721.74 | 177.02 | 0.00 | |
| 5:00 | UP | 3.31 | 181.37 | 0.09 | 98874.96 | 1719.30 | 176.87 | 0.00 | |
| 6:00 | UP | 3.34 | 181.02 | 0.01 | 96587.35 | 1722.92 | 177.02 | 0.00 | |
| 7:00 | UP | 3.30 | 182.02 | 0.39 | 100829.33 | 1726.63 | 177.53 | 0.00 | |
| 8:00 | UP | 3.37 | 181.44 | 0.18 | 98143.45 | 1723.39 | 176.15 | 0.00 | |
| 9:00 | UP | 3.56 | 180.54 | -2.01 | 98414.89 | 1727.33 | 177.74 | 0.00 | |
| 10:00 | UP | 3.37 | 182.59 | -0.99 | 102572.12 | 1729.18 | 178.40 | 0.00 | |
| 11:00 | UP | 3.63 | 182.05 | 0.01 | 92985.93 | 1724.70 | 176.67 | 0.00 | |
| 12:00 | UP | 3.66 | 182.51 | -0.06 | 89775.48 | 1733.31 | 176.42 | 0.00 | |
| 13:00 | UP | 3.66 | 183.48 | 0.01 | 89668.56 | 1737.05 | 177.63 | 0.00 | |
| 14:00 | UP | 3.45 | 183.29 | 0.65 | 95133.34 | 1749.46 | 178.42 | 0.00 | |
| 15:00 | UP | 3.22 | 183.25 | 0.97 | 107666.32 | 1746.06 | 177.61 | 0.33 | |
| 16:00 | UP | 3.37 | 181.21 | 0.72 | 99653.34 | 1748.92 | 176.96 | 0.52 | |
| 17:00 | UP | 3.81 | 181.40 | 0.25 | 86697.93 | 1727.96 | 176.11 | 0.00 | |
| 18:00 | UP | 3.75 | 181.45 | -0.02 | 84513.69 | 1732.43 | 177.26 | 0.00 | |
| 19:00 | UP | 3.66 | 182.28 | 0.30 | 88223.98 | 1738.65 | 177.35 | 0.00 | |
| 20:00 | UP | 3.75 | 183.66 | 0.25 | 86510.10 | 1733.19 | 176.42 | 0.00 | |
| 21:00 | UP | 3.71 | 180.42 | 0.11 | 85659.20 | 1736.95 | 177.51 | 0.00 | |
| 22:00 | UP | 3.45 | 181.93 | 0.53 | 93025.60 | 1746.65 | 177.40 | 0.00 | |
| 23:00 | UP | 3.42 | 183.71 | 0.50 | 93846.74 | 1731.49 | 176.69 | 0.00 | |
| 24:00 | UP | 3.49 | 182.12 | 0.42 | 90618.08 | 1731.71 | 176.87 | 0.00 | |
| PDH | | 3.48 | 181.96 | 0.22 | 95099.61 | 1731.59 | 177.18 | 0.04 | |
| MZLd v kg | | | | | | 3851.61 | 394.46 | 0.08 | |
| n (PHH-I) < 2*EL ₉₅ | | | | | | 24 | 24 | 24 | |
| n (PHH-I) > 2*EL ₉₅ | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| n platných PHH | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| n neplatných PHH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n nahradených PHH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podiel F PHH pri UP | | | | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| EQ | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Min PHH | | | | | | 1719.30 | 176.11 | 0.00 | |
| Max PHH | | | | | | 1749.46 | 178.42 | 0.52 | |

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 19.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K4
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 20.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0074
Strana : 2/2

07:32:42 LogON : operator
09:21:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
09:21:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:11:33 LogOFF

.....
.....
.....