

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 20.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K4  
**Celkový čas prevádzky systému:** 12hod 54min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 21.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0074  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.45	183.15	0.58	92585.39	1740.60	177.11	0.00	
2:00	UP	3.46	181.35	0.28	91385.09	1736.41	176.62	0.00	
3:00	UP	3.44	182.03	0.31	92158.26	1741.35	177.43	0.00	
4:00	UP	3.42	182.26	-0.25	92004.41	1740.14	176.77	0.00	
5:00	UP	3.41	181.78	-0.24	91864.22	1738.07	177.54	0.00	
6:00	UP	3.42	181.95	-0.23	91335.23	1733.42	176.33	0.00	
7:00	UP	3.47	181.94	-0.68	92591.08	1735.50	176.29	0.00	
8:00	UP	3.56	182.65	-2.32	92504.68	1731.85	178.26	0.00	
9:00	UP	3.15	182.93	-1.69	106705.32	1738.97	177.83	0.00	
10:00	UP	3.20	182.49	-1.65	106696.88	1726.42	177.12	0.00	
11:00	UP	3.22	182.02	-1.67	106175.53	1729.83	176.63	0.00	
12:00	UP	3.30	182.09	-1.81	103086.27	1732.90	176.56	0.00	
13:00	UP	4.86	181.92	-2.73	76366.85	1710.42	175.96	0.17	
14:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PDH</b>		3.49	182.20	-0.93	95035.32	1733.53	176.96	0.01	
MZLd v kg						2090.24	213.37	0.05	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						13	13	13	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		13	13	13	13	13	13	13	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1710.42	175.96	0.00	
Max PHH						1741.35	178.26	0.17	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 20.03.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K4	<b>Palivo :</b>	
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	12hod 54min	<b>Kód:</b>	0074
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	21.03.15		

07:41:24 LogON : operator  
12:50:45 1 - ustálená ---bol zastavený  
12:50:45 1 - dobeh ---bol spustený  
12:52:00 1 - dobeh ---bol zastavený  
12:52:00 1 - odstavené ---bol spustený  
12:52:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Odstávka prevádzky - 00000000  
12:53:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstávka prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000

.....  
.....  
.....