

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 14.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 15.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.72	187.56	0.66	133989.52	1916.17	180.20	0.00	
2:00	UP	3.69	185.98	0.47	132783.80	1916.97	179.73	0.00	
3:00	UP	3.68	186.93	0.63	133448.53	1914.92	179.23	0.00	
4:00	UP	3.70	187.15	0.66	132599.66	1914.39	179.88	0.00	
5:00	UP	3.66	187.17	0.66	132413.98	1915.08	178.74	0.00	
6:00	UP	3.66	187.13	0.56	133722.84	1913.06	179.15	0.00	
7:00	UP	3.59	188.15	0.98	136371.48	1919.75	180.11	0.00	
8:00	UP	3.44	187.36	0.91	136645.91	1917.99	179.38	0.00	
9:00	UP	3.42	183.33	0.77	136752.55	1918.94	179.58	0.00	
10:00	UP	3.33	190.39	0.75	137227.84	1909.14	181.89	0.00	
11:00	UP	3.43	190.24	0.82	135987.00	1897.00	176.84	0.00	
12:00	UP	3.46	187.52	0.79	134351.56	1906.08	179.07	0.00	
13:00	UP	3.45	187.81	0.89	132605.13	1902.36	179.07	0.00	
14:00	UP	3.43	188.83	0.88	133508.73	1898.63	179.20	0.00	
15:00	UP	3.44	186.04	0.70	131774.41	1901.78	180.03	0.00	
16:00	UP	3.43	187.16	0.74	133018.25	1901.67	179.74	0.00	
17:00	UP	3.43	187.20	0.78	133431.48	1899.27	179.06	0.00	
18:00	UP	3.44	187.24	0.78	133117.27	1898.00	180.20	0.00	
19:00	UP	3.45	187.58	0.94	133733.98	1900.14	179.62	0.00	
20:00	UP	3.43	188.34	0.88	134023.70	1903.05	178.33	0.00	
21:00	UP	3.44	186.27	0.70	131202.16	1905.07	179.22	0.00	
22:00	UP	3.43	187.11	0.73	131576.50	1904.40	179.24	0.00	
23:00	UP	3.42	187.10	0.73	131963.45	1904.03	180.37	0.00	
24:00	UP	3.44	186.92	0.74	132379.13	1904.55	179.14	0.00	
PDH		3.50	187.35	0.76	133692.87	1907.60	179.46	0.00	
MZLd v kg						5950.40	559.74	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1897.00	176.84	0.00	
Max PHH						1919.75	181.89	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 14.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	15.02.15		

.....
.....
.....