

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 15.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 16.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.42	187.26	0.77	134343.06	1904.74	179.74	0.00	
2:00	UP	3.43	186.56	0.68	132668.02	1906.00	179.08	0.00	
3:00	UP	3.41	187.00	0.57	133244.88	1903.83	179.47	0.00	
4:00	UP	3.40	187.03	0.63	133336.06	1904.15	179.27	0.00	
5:00	UP	3.41	186.88	0.79	133687.56	1903.78	179.27	0.00	
6:00	UP	3.42	186.88	0.59	133564.42	1903.93	178.98	0.00	
7:00	UP	3.42	186.78	0.79	134121.59	1905.41	180.05	0.00	
8:00	UP	3.47	187.28	0.81	134166.44	1913.24	177.92	0.00	
9:00	UP	3.44	186.99	0.74	134244.27	1913.70	180.38	0.00	
10:00	UP	3.45	186.96	0.56	134268.30	1915.17	179.65	0.00	
11:00	UP	3.43	186.93	0.61	131891.81	1913.15	179.21	0.00	
12:00	UP	3.42	186.76	0.63	131889.16	1913.91	178.91	0.00	
13:00	UP	3.43	187.07	0.76	131526.33	1910.88	180.06	0.00	
14:00	UP	3.43	187.06	0.58	132213.77	1908.83	179.64	0.00	
15:00	UP	3.43	186.41	0.60	131756.09	1906.95	180.41	0.00	
16:00	UP	3.42	186.80	0.74	132114.73	1907.30	177.27	0.00	
17:00	UP	3.44	186.71	0.65	132983.94	1907.15	180.01	0.00	
18:00	UP	3.44	187.18	0.75	132980.19	1905.42	178.89	0.00	
19:00	UP	3.44	187.08	0.62	131120.83	1903.95	180.20	0.00	
20:00	UP	3.47	188.37	0.81	134451.66	1908.49	178.09	0.00	
21:00	UP	3.45	185.57	0.60	130410.23	1909.61	178.89	0.00	
22:00	UP	3.46	186.70	0.61	130132.03	1907.50	179.97	0.00	
23:00	UP	3.47	187.02	0.64	130421.38	1905.08	178.91	0.00	
24:00	UP	3.48	186.99	0.80	130200.33	1907.05	179.58	0.00	
PDH		3.44	186.93	0.68	132572.38	1907.88	179.33	0.00	
MZLd v kg						5922.44	556.66	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1903.78	177.27	0.00	
Max PHH						1915.17	180.41	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 15.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	16.02.15		

.....
.....
.....