

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.49	187.36	0.85	130832.22	1906.86	178.33	0.00	
2:00	UP	3.50	187.10	0.66	133993.22	1908.12	179.57	0.00	
3:00	UP	3.51	187.00	0.62	131334.80	1908.07	180.60	0.00	
4:00	UP	3.50	187.16	0.55	131960.53	1907.95	180.16	0.00	
5:00	UP	3.50	187.15	0.61	133224.13	1907.83	179.97	0.00	
6:00	UP	3.49	187.01	0.69	134449.47	1908.66	180.19	0.00	
7:00	UP	3.48	186.88	0.77	132002.44	1909.77	179.93	0.00	
8:00	UP	3.49	187.69	0.88	133558.81	1912.43	178.27	0.00	
9:00	UP	3.64	187.12	0.88	133189.41	1847.76	183.39	0.51	
10:00	UP	3.93	185.85	0.83	134335.23	1908.63	179.73	0.00	
11:00	UP	4.05	188.53	0.91	135532.77	1890.03	180.30	0.00	
12:00	UP	4.01	189.47	1.06	135470.02	1891.36	180.14	0.00	
13:00	UP	4.40	189.47	1.19	136510.11	1902.05	180.37	0.00	
14:00	UP	4.41	188.69	1.09	138880.61	1903.31	179.61	0.00	
15:00	UP	4.15	185.77	1.20	137467.34	1911.73	178.67	0.05	
16:00	UP	4.01	185.83	1.33	137115.44	1913.93	179.36	0.00	
17:00	UP	4.17	185.67	0.80	132330.06	1919.91	179.01	0.00	
18:00	UP	3.70	187.19	0.23	129493.01	1935.17	178.41	0.00	
19:00	UP	3.73	186.75	0.30	128879.64	1937.38	179.38	0.00	
20:00	UP	3.74	186.22	0.08	127360.88	1934.55	179.52	0.00	
21:00	UP	3.76	187.28	0.18	131589.09	1934.85	179.38	0.00	
22:00	UP	3.76	186.22	0.09	128513.44	1937.93	178.82	0.00	
23:00	UP	3.77	186.46	0.15	128574.23	1936.84	178.93	0.00	
24:00	UP	3.76	186.34	0.10	128726.20	1936.89	179.46	0.00	
PDH		3.79	187.09	0.67	132721.80	1913.00	179.65	0.02	
MZLd v kg						5823.70	546.88	0.07	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1847.76	178.27	0.00	
Max PHH						1937.93	183.39	0.51	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 16.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0075
Strana : 2/2

08:15:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:36:15 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
08:52:30 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
08:56:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
10:32:29 LogOFF
10:36:51 LogON : operator
10:44:07 LogOFF
11:09:25 LogON : operator
11:37:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:58:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:14:16 LogOFF

.....
.....
.....