

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.02.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K5  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 18.02.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0075  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.80	186.25	0.17	129468.56	1934.49	179.89	0.00	
2:00	UP	3.76	187.36	0.20	132609.06	1932.85	178.48	0.00	
3:00	UP	3.79	185.84	0.15	129921.15	1934.95	179.33	0.00	
4:00	UP	3.82	186.45	0.04	130759.54	1933.92	179.13	0.00	
5:00	UP	3.81	186.32	0.18	129904.25	1934.44	179.10	0.00	
6:00	UP	3.82	186.23	0.22	130607.20	1936.36	179.24	0.00	
7:00	UP	3.81	186.37	0.33	130715.64	1938.70	179.62	0.00	
8:00	UP	3.81	188.33	0.38	133735.44	1944.17	179.03	0.00	
9:00	UP	3.84	185.74	0.31	131266.70	1940.15	178.80	0.00	
10:00	UP	3.73	186.77	0.38	135069.73	1945.24	181.04	0.00	
11:00	UP	3.78	187.31	0.39	134248.23	1936.92	179.18	0.00	
12:00	UP	4.09	186.53	0.19	129192.08	1938.83	179.40	0.00	
13:00	UP	4.23	186.38	0.14	126878.28	1943.01	178.69	0.00	
14:00	UP	4.17	187.09	0.14	129711.99	1948.28	179.40	0.00	
15:00	UP	4.29	186.55	-0.09	124296.57	1949.53	180.06	0.00	
16:00	UP	4.30	186.02	-0.06	123438.68	1944.90	179.49	0.00	
17:00	UP	4.27	186.14	-0.09	124000.44	1944.82	179.37	0.00	
18:00	UP	4.42	186.18	-0.25	121053.22	1945.35	179.12	0.00	
19:00	UP	4.38	186.01	-0.28	121234.24	1947.36	179.43	0.00	
20:00	UP	4.51	186.09	-0.19	119269.41	1944.59	178.52	0.00	
21:00	UP	4.41	188.08	-0.21	124937.73	1953.33	179.30	0.00	
22:00	UP	4.52	184.44	-0.23	120140.33	1951.21	180.00	0.00	
23:00	UP	4.61	185.78	-0.38	117764.63	1950.59	179.07	0.00	
24:00	UP	4.68	185.96	-0.35	116715.02	1954.23	179.49	0.00	
<b>PDH</b>		4.11	186.43	0.05	126955.76	1942.84	179.34	0.00	
MZLd v kg						5557.38	513.02	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1932.85	178.48	0.00	
Max PHH						1954.23	181.04	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 17.02.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotol K5	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0075
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	18.02.15		

.....  
.....  
.....