

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

| Veličina | | O2 | TEMP | PRES | ObPr | SO2r | NOxr | CO _r | Pozn. |
|--------------------------------|------|------|--------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | | % | °C | hPa | Nm ³ /h | mg/m ³ N | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL | | | | | | - | 200.00 | - | |
| I(%) | | | | | | 20 | 20 | 10 | |
| Čas | Stav | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | PHH | |
| 1:00 | UP | 4.61 | 186.23 | -0.27 | 117822.39 | 1955.17 | 179.15 | 0.00 | |
| 2:00 | UP | 4.62 | 186.45 | -0.32 | 117775.21 | 1951.46 | 179.73 | 0.00 | |
| 3:00 | UP | 4.58 | 186.67 | -0.36 | 118075.20 | 1952.14 | 179.44 | 0.00 | |
| 4:00 | UP | 4.58 | 186.55 | -0.22 | 116259.42 | 1949.48 | 178.40 | 0.00 | |
| 5:00 | UP | 4.59 | 186.29 | -0.36 | 117729.70 | 1946.21 | 179.46 | 0.00 | |
| 6:00 | UP | 4.50 | 186.32 | -0.20 | 119241.57 | 1950.86 | 179.08 | 0.00 | |
| 7:00 | UP | 4.52 | 186.88 | -0.26 | 121229.45 | 1944.86 | 178.69 | 0.00 | |
| 8:00 | UP | 4.47 | 188.15 | -0.10 | 124437.18 | 1951.95 | 179.12 | 0.00 | |
| 9:00 | UP | 4.56 | 185.70 | -0.21 | 118740.13 | 1956.75 | 179.17 | 0.00 | |
| 10:00 | UP | 4.37 | 186.82 | -0.21 | 122706.02 | 1949.51 | 180.43 | 0.00 | |
| 11:00 | UP | 4.35 | 186.71 | -0.21 | 122251.09 | 1939.48 | 179.42 | 0.00 | |
| 12:00 | UP | 4.41 | 186.30 | -0.16 | 119643.90 | 1939.64 | 179.45 | 0.00 | |
| 13:00 | UP | 4.25 | 186.74 | -0.14 | 120450.96 | 1939.52 | 178.86 | 0.00 | |
| 14:00 | UP | 4.11 | 186.75 | 0.05 | 125106.23 | 1937.10 | 180.15 | 0.00 | |
| 15:00 | UP | 4.07 | 186.73 | 0.20 | 127030.03 | 1931.28 | 179.28 | 0.00 | |
| 16:00 | UP | 3.80 | 188.23 | 0.35 | 134561.52 | 1924.42 | 181.41 | 0.00 | |
| 17:00 | UP | 3.77 | 187.18 | 0.30 | 132768.78 | 1914.78 | 178.59 | 0.00 | |
| 18:00 | UP | 3.88 | 186.67 | 0.12 | 131362.38 | 1914.67 | 179.24 | 0.00 | |
| 19:00 | UP | 3.80 | 187.06 | 0.34 | 133171.48 | 1913.52 | 180.01 | 0.00 | |
| 20:00 | UP | 3.95 | 187.34 | 0.14 | 130129.48 | 1913.62 | 178.85 | 0.00 | |
| 21:00 | UP | 4.03 | 187.80 | 0.05 | 131883.16 | 1926.42 | 178.72 | 0.00 | |
| 22:00 | UP | 4.13 | 185.43 | 0.01 | 126226.05 | 1928.98 | 180.03 | 0.00 | |
| 23:00 | UP | 4.18 | 186.25 | -0.08 | 124739.77 | 1929.17 | 180.01 | 0.00 | |
| 24:00 | UP | 4.17 | 186.56 | -0.08 | 124927.15 | 1924.99 | 179.07 | 0.00 | |
| PDH | | 4.26 | 186.74 | -0.07 | 124094.51 | 1936.92 | 179.41 | 0.00 | |
| MZLd v kg | | | | | | 5365.53 | 497.18 | 0.00 | |
| n (PHH-I) < 2*EL ₉₅ | | | | | | 24 | 24 | 24 | |
| n (PHH-I) > 2*EL ₉₅ | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| n platných PHH | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| n neplatných PHH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n nahradených PHH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podiel F PHH pri UP | | | | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| EQ | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Min PHH | | | | | | 1913.52 | 178.40 | 0.00 | |
| Max PHH | | | | | | 1956.75 | 181.41 | 0.00 | |

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 18.02.2015

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Prevádzkovateľ: | CM European Power Slovakia | Zdroj: | Tepláreň |
| Meracie miesto: | Kotol K5 | Palivo : | ZRZ+RP+ZP |
| Celkový čas prevádzky systému: | 24hod 0min | Kód: | 0075 |
| ID oprávnených osôb: | operator | Strana : | 2/2 |
| Tlačené dňa: | 19.02.15 | | |

.....
.....
.....